



LEGENDA



PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU – AIR INLET/OUTLET

POZNÁMKA

DIGESTOŘE NAD NEPOUŽÍVANÝMI ZAŘÍZENÍMI VE VARNĚ BUDOU DLE
POTŘEBY UZAVÍRÁNY A OTEVÍRÁNY, JELIKOŽ JEDNOTKA NEMÁ DOSTATEČNÝ
VÝKON PRO ODTAH ZE VŠECH DIGESTOŘÍ SOUČASNĚ

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavební

- zhotovení prostupů pro osazení VZT a jejich začištění po montáži
- vytvoření otvorů pro osazení VZT potrubí do instalační šachty a jejich začištění
- demontáž stávajících stropních podhledů ve varně a přilehlých přípravech a úpravy stropů a stěn po jejich sundání
- vybourání stávajících příček filtrační a ohřívací komory v místnosti strojovny
- koordinace umístění vzduchotechnických výústek a osvětlovacích těles
- zhotovení úchytných bodů pro jednotky, potrubí...

Elektro/ měření a regulace

- napojení vzduchotechnické jednotky, na přívod elektrické energie, s ovládáním popsáním u jednotlivých zařízení, parametry viz tab.1 přílohou
- Uzemnění zařízení, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a atmosférickou elektrinou, překlenutí pružných vložek
- V součinnosti s profesí měření a regulace zajistit ovládání jednotlivých vzduchotechnických zařízení. Stop tlačítko u ventilátorů a jednotek pro revizi a údržbu.
- úprava osvětlení ve varně a nové osazení osvětlení v místnostech se sundaným pohledem

Zdravotnicka

- odvod kondenzátu od digestoří, odtahového potrubí, jednotky AHU01.01
- úprava kanalizačního potrubí vedeného ve strojovně VZT

UT

- napojení AHU01.01 na topnou vodu, parametry viz tabulka parametrů, směšovací uzel vč. čerpadla dodávkou VZT

Vypracoval: Ing. Michal Albrecht		Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Albrecht Projektová kancelář TZB Neklanova 375, 397 01 Písek Tel. : 777 580 081 E-MAIL: albrecht.tzb@seznam.cz IČO: 86910876	
Místo stavby: Milevsko					
Investor: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA J.A.KOMENSKÉHO MILEVSKO, J. A. Komenského 1023, 399 01 Milevsko					
Akce: REKONSTRUKCE VĚTRÁNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO A/3.3 - Zařízení vzduchotechniky				Datum: 08/2013	Měřítko: 1:50
				Zakázkové číslo: 011V/2013	Stupeň PD: DPS
				Paré č.	Formát: 4x A4
				Č. výkresu	03
Obsah: PŮDORYS 1.NP					