



M Ě S T O M I L E V S K O

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111

www.milevsko-mesto.cz, sekret@milevsko-mesto.cz

Zadavatel:

Název: **Město Milevsko**
zástupce: Ing. Ivan Radosta, starosta města
Sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČ: 00249831
DIČ: CZ00249831

Doplňující informace:

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim tohoto zákona.

„Výměna oken a dveří v MŠ Pastelka, Milevsko“

Na základě dotazů uchazečů o veřejnou zakázku zadavatel podává doplňující informaci:

dotaz č. 1

Ve specifikaci výplní je požadavek na výšku rámu okna 100mm. V nabídce nemáme a ani neznáme výrobce, který by vyráběl takto vysoký profil rámu (po přičtení celkové pohledové šířky, tedy s křídlem rámu min. 50mm) tedy požadujete celkový pohledový rozměr min. 150mm. Např. u výplní 600x600 by pak na vlastní skleněnou výplň zbyl rozměr jen 300x300. Prosíme zadavatele o objasnění požadavku.

odpověď

Ano, jsme si vědomi, že se nejedná o standartní šířku rámu, ale rozšíření je možné provést nástavnými profily. Nicméně od této možnosti upouštíme z hlediska zmenšení prosklení okna, takže budou dodávány okna se standartní šířkou rámu 70 mm.

dotaz č. 2

Všechny VD budou mít 1/3 PUR a horní část bude conex oboustranný?

odpověď

Ano, dveře budou do jedné třetiny výšky plné a v horní části bude prosklení čirým bezpečnostním sklem. Částečné prosklení bude i u postranních provozních dveří. Opět čiré bezpečnostní sklo.

dotaz č. 3

Okno 1170x1780 jsou pouze 2 ks – 1 ks je rozměru 1480x1780?

odpověď

Opravdu při přeměření oken bylo zjištěno, že okno 1170x1780 se v budově nachází dvakrát. Jeden kus okna je rozměru 1480x1780. Vzhledem k tomuto zjištění spolu s doplňující informací bude zveřejněn i nově upravený výkaz výměr.

dotaz č. 4

Luxfery se měnit nebudou – oken 850x1480 bude tedy jen 20 ks?

Odpověď

Bourání luxfer a jejich nahrazení oknem je opravdu momentálně neproveditelné, protože luxfery jsou z vnitřní strany zastavěny dřevěným obložením sauny, proto se od této výměny upouští. Oken s rozměrem 850x1480 bude tedy skutečně 20 ks.

dotaz č. 5

Je třeba opravdu rozšířit rám na 100 mm? Toto rozšíření vezme světlo.

odpověď

Po zvážení tohoto faktu, že by se jednalo o zmenšení prosklení otvoru o dalších 60 mm a nástavné profily by prodražily zakázku, zadavatel od zvětšení šířky rámu na 100 mm upouští. Budou dodána okna se standardní šířkou rámu 70 mm.

Další požadavky investora:

Spolu s doplňující informací je zveřejněn i nově upravený výkaz výměr. Žádáme do nabídek ocenit upravený výkaz výměr.

V Milevsku dne 18.05.2017

Ing. Ivan Radosta v.r.
starosta města