



MĚSTO MILEVSKO

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111

www.milevsko-mesto.cz, sekret@milevsko-mesto.cz

Zadavatel:

Název: **Město Milevsko**
zástupce: Ing. Ivan Radosta, starosta města
Sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČ: 00249831
DIČ: CZ00249831

Doplňující informace:

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim tohoto zákona.

„Obnova vodovodu v ul. Sibiřská a ul. Kpt. Jaroše v Milevsku“

Na základě dotazu uchazeče o veřejnou zakázku zadavatel podává doplňující informaci:

dotaz

Definitivní úpravy povrchů: ve výkazu výměr je v položce č. 21 uvažováno s vyspravením živičného povrchu komunikace pouze v šíři rýhy (0,9m) ve složení 2x5cm ACO 11, toto neodpovídá rozsahem výkresu č.3 - vzorovém řezu (vrchní vrstva s přesahem min. 300mm) a zároveň to neodpovídá platným normám, kdy nelze jako podkladní vrstvu použít vrstvu ohrusnou (ACO 11).

Dotaz zní: jakým způsobem budou povrchové úpravy prováděny a jakou položkou a v jakém rozsahu je máme ocenit?

odpověď

Ve výkazu výměr je nově upravena položka č. 21 – nově 1x7cm ACP 16 o ploše 1.108 m².

Výkres č. 3 je přiložen jako vzorový pro standardní situace oprav a výměn potrubí.

V rámci této výměny vodovodu požadujeme zaasfaltovat pouze skutečnou rýhu. V roce 2018 proběhne frézování obou ulic a celoplošná pokládka nové ohrusné vrstvy asfaltu, proto nepožadujeme asfaltování s přesahem min. 300 mm.

V Milevsku dne 25.05.2017

Ing. Ivan Radosta v.r.
starosta města