

LEGENDA

1 - poklop se samonivelčním rámem D400
2 - vyrovnávací prstenec h=40, 60, 80, 100 mm
3 - konus
4 - skruž středová h = 250, 500, 1000, mm
5 - šachtové dno, d = 300, 400 mm, h=850, 950 mm

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací je nutno provést vytýčení všech podzemních vedení. Toto je nutno objednat u správců jednotlivých podzemních vedení.
Při zemních pracech je nutno postupovat dle platných ČSN, příslušných předpisů a nařízení pro zemní práce. Výkopy v místě křížení s podzemními vedeními provádět ručně a křížená potrubí nebo kabely dát do chrániček dle ČSN 73 6005. Výkopy provádět s pažením.

PŘI VEDENÍ SÍTÍ A TRUBNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PØI JEJICH SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005 A DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCŮC ČI MAJITELŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

AKTUALIZACE 03−2017

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	**VL projekt** Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Jiráskova 836 tel. 383 809 225 info@vlprojekt.eu
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Milan BALOUN AT		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Luboš VANIŠ		
OBEC MILEVSKO	KRAJ JIHOČESKÝ	DATUM	03.2012
INVESTOR MĚSTO MILEVSKO NÁM. E. BENEŠE 420, MILEVSKO 39901		FORMÁT	A3
AKCE OBNOVA KANALIZACE A VODOVODU ve ŠVERMOVĚ ul. v MILEVSKU − III. ETAPA 1602/23, 1602/25, 1602/26, 1643/1, 1663/8, 1663/11, 1016/18, 1016/28, 1016/30, 1270/8 k.ú. MILEVSKO		MĚŘÍTKO	1:1000
		ÚČEL	PDPS
OBSAH SO 02 - DK SESTAVA KANALIZAČNÍ ŠACHTY		ČÍSLO VÝKRESU	DK.12