

Váš dopis: 12.10.2017 č.v. 520661/17
Vyřizuje: František Kalianko / 602 486 780

Naše značka: **KA – 161/17**
Datum: 16.10.2017

Stavební úpravy chodníků podél sil. III/10543 v ulici Nádražní a Sažinova - 2. etapa

K zaslané projektové dokumentaci stavby (DSP) „**Stavební úpravy chodníků podél sil. III/10543 v ulici Nádražní a Sažinova - 2. etapa**“ kat. území Milevsko sdělujeme následující:

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území stavby se nachází stávající telekomunikační síť a proto je třeba v těchto místech dbát zvýšené opatrnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního prvku vyznačené trasy telek. vedení nepoužívat nevhodných strojů a nářadí.
Před zahájením zemních prací je nutno požádat o řádné vytyčení sítí s udáním hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích.

Veškeré zemní a stavební práce je potřeba provádět v souladu s ustanoveními normy ČSN 73 60 05 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, zejména je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti. Dále ČSN 33 21 60 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy vedení VN, VVN a ZVN.

Dále dodržet vzdálenost kraje základů pro svislé dopravní značení, sloupů VO a uliční vpusti od SEK min. 0,8m. V ochranném pásmu SEK nesmí být na trase kabelů vysazovány keře nebo stromy.

Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes kabelovou trasu, nebo pokud by se přes tuto trasu musela pohybovat těžká mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, například panely.

Současně upozorňujeme na nutnost dodržení všeobecných podmínek stanovených ve vyjádření o existenci telekomunikačních sítí vydaném útvarem Dokumentace liniových staveb sítě spol. CETIN a.s.

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projektovou dokumentací a realizací stavby v ochranném pásmu telekomunikačního vedení.

S přátelským pozdravem

František Kalianko
Specialista správy a ochrany sítě
CETIN a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
216

