



MĚSTO MILEVSKO

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111
www.milevsko-mesto.cz, sekret@milevsko-mesto.cz

Zadavatel:

Název: **Město Milevsko**
zástupce: Ing. Ivan Radosta, starosta města
Sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČ: 00249831
DIČ: CZ00249831

Doplňující informace:

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim tohoto zákona.

„Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko“

Na základě dotazu účastníka z prohlídky místa plnění zadavatel podává doplňující informace:

Dotaz č. 1:

V PD je navržen svod dešťových vod ze sportovní haly z PVC potrubí. Trváte na PVC potrubí, když jsou stávající z pozinku?

Odpověď:

Stávající svodné plastové potrubí u objektu S07 bude nahrazeno potrubím z pozinku pro sjednocení celku.

Dotaz č. 2:

Je možno nahradit monolitickou nádrž prefabrikovanou?

Odpověď:

Na akumulční nádrž je zpracován statický výpočet a technologie pro monolitickou konstrukci. Změna by obsahovala velký zásah do PD. **Zadavatel tedy dále trvá na navržené monolitické nádrži, která je ve stávající PD.**

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr se nachází položka č. 39 „Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu“ o výměře 1 863,040 m². Z čeho se tato výměra skládá?

Odpověď:

Položka č. 39 „Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu“ o výměře 1 863,040 m² se skládá:

1. Úprava povrchu o výměře 1 450 m² zakreslená v PD výkresu C3upr mezi stavebními objekty S08 Zimní stadion a S02 Hřiště s umělým povrchem.

2. Zbývající výměra 413,040 m² je určena na zapravení rýh nově vzniklého odpadního dešťového potrubí nacházející se v PD výkresu C3upr na stavebním objektu S03 Skatepark.

Milevsko 01.03.2019

Ing. Ivan Radosta v. r.
starosta města