

Zadavatel:

Název: **2. základní škola J. A. Komenského Milevsko,
J. A. Komenského 1023, okres Písek**
Sídlo: J. A. Komenského 1023, 399 01 Milevsko
Zastoupený: Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy
IČ: 71000364

Doplňující informace:

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim tohoto zákona.

„Výměna podlahy v kuchyni 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko“

Na základě dotazu účastníka veřejné zakázky zadavatel podává doplňující informaci:

Dotaz:

Chybějící položky v soupisu stavebních prací pro tyto práce:

- položky pro výměnu baterií ke dřezům, umyvadlům a výlevkám – celkem 7 ks (viz. výkres č. 2 Stávající půdorys 1.NP a výkres č. K2 Kanalizace – půdorys 1.NP)
- položky pro zednické přípomoci elektroinstalace: drážky (rýhy) a jejich hrubá výplň pro kabely – délka 792 m (840 m–48 m žlabů)
- položky pro zednické přípomoci pro vnitřní vodovod: drážky (rýhy) a jejich hrubá výplň pro trubky – délka 150 m.

Žádáme zadavatele o doplnění příslušných položek pro tyto práce.

Odpověď:

- položky pro výměnu baterií ke dřezům, umyvadlům a výlevkám – celkem 7ks (viz. výkres č. 2 Stávající půdorys 1.NP a výkres č. K2 Kanalizace – půdorys 1.NP)

Odpověď zadavatele: do rozpočtu jsou doplněny položky pro dodávku a montáž baterií.

- položky pro zednické přípomoci elektroinstalace: drážky (rýhy) a jejich hrubá výplň pro kabely – délka 792m (840m – 48m žlabů)

Odpověď zadavatele: v PD je uvažováno s vedením většiny kabelů v kabelových žlabech (ve svazcích), případně v ohebných kabelech po povrchu. Do rozpočtu jsou přidány položky pro sekání rýh a jejich hrubou výplň pouze na vstupu a výstupu ze zdiva a napojením na žlaby.

- položky pro zednické přípomoci pro vnitřní vodovod: drážky (rýhy) a jejich hrubá výplň pro trubky – délka 150m

Odpověď zadavatele: vodovodní potrubí podle PD bude zavěšené pod stropem, jen částečně se uvažuje se zasekáváním do zdiva. Do rozpočtu jsou přidány položky pro závěsy i podle PD a sekání rýh a jejich hrubou výplň v rozsahu cca 30m..

V příloze této doplňující informace je přiložen opravený výkaz výměr (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění) o upřesňující informace.

Zadavatel žádá do nabídek zpracovat upravený výkaz výměr.

V Milevsku 30.10.2019

Mgr. Michal Divíšek v. r.
ředitel školy