

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 1 ZE DNE 26. 2. 2020

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“
(dále jen „VZ“)

Zadavatel:

Město Milevsko

IČ: 002 49 831, se sídlem: nám. E Beneše 420, 399 01 Milevsko
zastoupený Ing. Ivan Radosta, starosta města
(dále jen „Zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1 část I:

„V projektové dokumentaci je na zateplení stropu použita foukaná minerální izolace ze skelného vlákna o parametrech $\lambda_D = \max 0,042 \text{ W/m.k}$, ve výkaze výměr je navíc požadavek na hmotnost 53 kg/m^3 . Podle vyjádření odborných firem zabývajících se foukanou izolací není na trhu materiál splňující oba parametry. Navrhují buď čedičové vlákna nebo celulózová vlákna.“

Odpověď zadavatele:

Ano, $\lambda_D \max 0,042 \text{ W/m.k}$ nebo lepší, hmotnost 53 kg/m^3 nebo lepší.

Např: CLIMAGLASS - W - základní vlastnosti:

- součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,032 - 0,041 \text{ W/m.K}$
- objemová hmotnost pro stropy - volné foukání: $14 - 28 \text{ kg/m}^3$
- objemová hmotnost pro objemové plnění vodorovných, šikmých a svislých konstrukcí: $28 - 50 \text{ kg/m}^3$
- reakce na oheň A1
- index šíření plamene $i_s = 0,00 \text{ mm/min}$
- snadná propustnost pro vodní páru - $\mu = 1$

CLIMAGLASS - Y - základní vlastnosti

- součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$
- objemová hmotnost pro stropy - volné foukání: $25 - 34 \text{ kg/m}^3$
- objemová hmotnost pro objemové plnění vodorovných, šikmých a svislých konstrukcí: $25 - 60 \text{ kg/m}^3$
- reakce na oheň A1
- index šíření plamene $i_s = 0,00 \text{ mm/min}$
- snadná propustnost pro vodní páru - $\mu = 1,1$

Dle čl. 17 odst. 6 Zadávací dokumentace platí, že v případě, že zadávací dokumentace obsahuje přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele, nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona umožňuje pro plnění veřejné zakázky i rovnocenných řešení.

Dotaz č. 1 Část II:

„Dále je dle nich problematická demontáž stávající izolace a oprava stávající hydroizolační parotěsné folie. Navrhují buď foukání izolace přímo na stávající izolaci bez této folie nebo natažení folie přes stávající izolaci. V místech demontáže stávajících a montáže nových VZT a elektro komponentů by se nějaká úprava musela udělat. Prosíme o informaci o požadavcích na materiál zateplení, zdali je možná náhrada a na postup zateplení.“

Odpověď zadavatele:

Ano, víme o tom. Bohužel se těžko odhaduje, kolik parozábrany se bude muset opravit. Upřesní se po rozkrytí části KCE. Musí se zadělat otvory po starém osvětlení, proto těch 50 %. Skutečnost může být do cca 30-40 %.

Doplnění zadávací dokumentace

Do záhlaví Zadávací dokumentace bylo doplněno logo EU. Do čl. 4 Zadávací dokumentace byl doplněn osmý odstavec s textem „Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“. Aktualizovaná Zadávací dokumentace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení.

Do záhlaví Návrhu Smlouvy o dílo bylo doplněno Logo EU. Do zápatí Návrhu Smlouvy o dílo byl doplněn text „Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“. Aktualizovaný Návrh Smlouvy o dílo je uveden v příloze č. 2 tohoto Vysvětlení. Při přípravě nabídky využijte výhradně tento Návrh Smlouvy o dílo.

S pozdravem

Ing. Sabina Zoulová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností