




SCHEMA VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ A STROJOVNY VZT



POZICE	POPIS ZAŘÍZENÍ	POŽADAVKY NAR	POŽADAVKY EI
POZ. 1.1	VZT JEDNOTKA S REKUPERCÍ TEPLA	NAPAJÍ + OVLADÁ, ČAS. PROGRAM, MÍSTNÍ OVLADAČ V KUCHYNĚ. PLYNULÉ NASTAVENÍ VETRACHO VÝKONU VZT. VETRACÍ VÝKON ŘÍZEN DLE DIF. TLAKU V ODTAHE, ŘÍZENÍ VSTUPNÍ TEPLOTY VZDUCHU V LETNÍM A ZIMNÍM REŽIMU, OVLADÁNÍ BY-PASSOVÉ KLAPKY, SPÍNÁNÍ ZDROJE TEPLA, MONITORING PROVOZNÍCH REŽIMŮ, SIGNALIZACE PORUCHY, DETEKCE ZANESENÍ FILTRŮ, PROTÍ-MRAŽOVÁ OCHRANA, ATD. VYHŘIVANÁ VANA KONDENZÁTU. POKOBY KLAPEK, MANOSTATY, ATD. DODÁ MOŘ	---
POZ. 1.2 POZ. 1.4	ODTAHOVÝ ZAKRYTÍ S INDUKČÍ VZDUCHU A OSVĚTLENÍM	NAPAJÍ + OVLADÁ INDUKČNÍ VENTILÁTOR, INDUKČNÍ VENTILÁTOR SPÍNÁN SAMOSTATNĚM OVLADAČEM NA ZAKRYTÍ	OSVĚTLENÍ SPÍNÁNO SAMOSTATNĚM OVLADAČEM NA ZAKRYTÍ
POZ. 1.3 POZ. 1.5 POZ. 1.6	ODTAHOVÝ ZAKRYTÍ (POZ. 1.3 S OSVĚTLENÍM)	---	OSVĚTLENÍ SPÍNÁNO SAMOSTATNĚM OVLADAČEM NA ZAKRYTÍ (POUŽE ZAKRYTÍ POZ. 1.3)
POZ. 1.7	VENTILÁTOR DO KRUHU. POTRUBÍ	---	SPÍNÁN DLE TERMOSTATU
POZ. 1.8	NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR POTRUBÍ	---	SPÍNÁN DLE POHYB ČIDLA V MÍS. ČÍSLO 1.80
POZ. 1.9	NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR POTRUBÍ	---	SPÍNÁN DLE POHYB ČIDLA V INST. MÍSTNOSTI
POZ. 1.10	TEPLOVODNÍ OHŘÍVAČ	---	---
POZ. 1.11 POZ. 1.12	UZÁVRACÍ KLAPKA PRO OSAZENÍ POHONU	POHON KLAPKY DODÁ MOŘ, KLAPKY OTEVŘENY SPOLEČNĚ SE SEPNUTÍM INDUKČNÍHO VENI. NA ZAKRYTÍ POZ. 1.2	---
POZ. 1.13 POZ. 1.14	UZÁVRACÍ KLAPKA PRO OSAZENÍ POHONU	POHON KLAPKY DODÁ MOŘ, KLAPKY OTEVŘENY SPOLEČNĚ SE SEPNUTÍM INDUKČNÍHO VENI. NA ZAKRYTÍ POZ. 1.4	---
POZ. 1.15	ZDROJ CHLADU PRO VZT JEDNOTKU. KOMPRESOROVÁ, SPÍT KLIMA JEDNOTKA	NAPAJÍ + OVLADÁ SEPNUTÍ PŘI POŽADAVKU CHLADIT	---
POZ. 7.1	VENTILÁTOR DO KRUHU. POTRUBÍ	SPÍNÁN DLE ČAS. PROGRAMU + TERMOSTATU	---

LEGENDA:



VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	e-mail: tzb.vlk.petr@googlemail.com	
PETR VLK		tel: +420 728 523 082	
NÁZEV AKCE	Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu s pečovatelskou službou - Milevsko		
INVESTOR	Město Milevsko Náměstí E. Beneše 420 399 01 Milevsko		
NÁZEV VÝKRESU	D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA SCHÉMA VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ A STROJOVNY VZT		
	STUPEŇ	DPS	
	DATUM	02/2018	
	MĚŘÍTO	---	
	Č. VÝKRESU	PARÉ	
	D.1.4.3.-12		