



OKRUHOVÝ ROZVADĚČ
BYTU

PLAST NA OMÍTKCE
S DVĚŘKY

24 MODULŮ
RAL 9010

SCHEMA PLATÍ PRO ROZVADĚČ
RB7 A RB8, OSTATNÍ
– VIZ SAMOSTATNÉ SCHEMA

NÁPLŇ

- 2x 1 – PŮL. JISTIČ 10kA
- 6x JISTIČ CHRÁNIČ 10kA 2–POL
- 1x HOP
- 1x HLAVNÍ VYPÍNAČ 25/1

PROVOZVNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz
SOUSTAVA TN–C–S

Ochrana před nebezp. dotykem: automatickým odpojením od zdroje
zvýšené – místním pospojením
– proudovým chráničem

Instalovaný výkon $P_i = 8kW$
Soudobý příkon $P_s = cca 5kW$

SO.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU DPS
SO.02 – PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU
D.1.4.4. – ELEKTROINSTALACE

ELEKTRO SOBŠEK JOSEF ČESKÉ BUDĚJOVICE	Akce	STAV,ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – MILEVSKO		Investor	MĚSTO MILEVSKO nám. E.BENEŠE 420, MILEVSKO		Stupeň	PDPs		Zak.č.	099/2017	Výkres č.	D.1.4.4.13
	Část	ELEKTROINSTALACE SCHEMA ROZVADĚČE POKOJE RB7 RB8		Projektant	MARTIN VAŇAS 74 31 65 75		Kreslil	MARTIN VAŇAS		Datum	02/2018	List/Listů	1/1