





Legenda:

- POTRUBÍ S PŘIVÁDĚNÝM VZDUCHEM – NÁVRH
- POTRUBÍ S ODVÁDĚNÝM VZDUCHEM – NÁVRH
- POTRUBÍ CHLADIVA + KABELÁŽ V TEP. IZOLACI
- Tl=40mm — POTRUBÍ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 40mm
- POŽ. IZ. — POTRUBÍ OPATŘENO POŽÁRNÍ IZOLACÍ
- STOUPACÍ, KRUHOVÉ POTRUBÍ – NÁVRH
- STOUPACÍ, KRUHOVÉ POTRUBÍ – STAV
- PK — POŽÁRNÍ KLAPKA SHAZOVANÁ OD EPS SPOUŠTĚCÍ ELEKTROMAGNET, 24 VDC MaR SNÍMÁ POLOHU KLAPKY
- Z.K. — ZPĚTNÁ KLAPKA DO KRUHOVÉHO POTRUBÁÍ
- R.K. — REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ, S ARETACÍ POLOHY
- M R.K. — REGULAČNÍ KLAPKA S POHONEM
- 160/600 — TLUMIČ HLUKU NA KRUHOVÉ POTRUBÍ, POTRUBÍ prům. 160MM, DÉLKA 600mm
- dH 250 — ODSKOK O 250mm
- 16S — OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ (S = SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ, K = KUCHYŇ, POK. ODSAVAČ PAR)
- +1050 m3/h / -2100 m3/h — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO (+) / ODVÁDĚNÉHO (–) VZDUCHU



ZNAČENÍ PROSTUPŮ:

VZT – ZD	PROSTUP VZDUCHOTECHNIKY ZDÍ
VZT – STR	PROSTUP VZDUCHOTECHNIKY STROPEM
VZT – PDL	PROSTUP VZDUCHOTECHNIKY PODLAHOU
SH	SPODNÍ HRANA PROSTUPU
HH	HORNÍ HRANA PROSTUPU
OSA	OSA PROSTUPU
Č.P.	ČISTÁ PODLAHA

Poznámka:

NENÍ–LI URČENO JINAK, JE RÁDIUS ČTYŘHRANNÉHO OBLOUKU R=150

VYPRACOVAL: PETR VLK	ZODP. PROJEKTANT:	e–mail: tzb.vlk.petr@googlemail.com tel: +420 728 523 082

NÁZEV AKCE	Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu s pečovatelskou službou - Milevsko	STUPEŇ	DPS
		DATUM	02/2018
INVESTOR	Město Milevsko Náměstí E. Beneše 420 399 01 Milevsko	MĚŘÍTKO	1:50
		Č. VÝKRESU	PARÉ
NÁZEV VÝKRESU	D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS STŘECHY	D.1.4.3.-10	