

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

11.04.2018

Číslo jednací:

O18070068888

Vyřizuje:

Petr Kolář

Tel.:

tel.: +420 387 761 522

Fax:

fax: +420 387 761 225

E-mail:

petr.kolar@cevak.cz

Datum:

11.04.2018

Brůha a Krampera, architekti, spol. s
r.o.

Riegrova č.p. 1745/59

370 01 České Budějovice 3

Milevsko, parc. č. 1300, DSP Milevsko (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)

Investor: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., České Budějovice, České Budějovice 3, Riegrova, č.p. 1745/59, 37001

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu stávajícího objektu domu s pečovatelskou službou v Milevsku.

Přístavba: venkovní evakuační výtah

Stavební úpravy: úpravy vnitřních dispozic, zřízení profesionální gastro kuchyně, další stavební úpravy související s navrženým stavebním řešením

Nástavba: využití stávající půdy severních věží pro potřeby bydlení a celkovému zvednutí hlavní části objektu o 1 patro

- oprava části stávající betonové zámkové dlažby parkoviště – po provedení sítí NN
- vytvoření příjezdové cesty s parkovištěm, cesta napojená ze stávajícího parkoviště ke kuchyni
- provedení opěrné zidky kolem východní části příjezdové cesty
- nové areálové rozvody a úprava stávajících, pro potřeby kuchyně, výtahu, příjezdové cesty
- vedení NN z trafostanice
- úprava stávajících sítí SLP, VO a dešťové kanalizace kolem budovaného výtahu
- úprava areálového VO kolem příjezdové cesty
- zřízení dešťové kanalizace pro odvodnění příjezdové cesty, včetně vybudování vsakovacích těles
- provedení splaškové kanalizace a Lapolu pro budovanou kuchyni

Navrhované stavební úpravy, přístavba a nástavba budou využívat stávajících kapacit inženýrských sítí a vnitřních rozvodů v objektu.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Odpadní vody z plánované kuchyně budou napojeny do kanalizace přes odlučovač tuků a musí trvale splňovat jakostní limity, které stanoví kanalizační řád pro město Milevsko.
- Není-li součástí lapače tuků stanovené místo k odběru kontrolních vzorků odpadních vod, musí být k tomuto účelu za odlučovačem vybudována revizní šachta.
- Před lapačem tuků nesmí být osazen drtič odpadu.
- Po uvedení lapače tuků do provozu musí být s provozovatelem kanalizace aktualizována Smlouva o odvádění odpadních vod formou dodatku.
- Součástí projektové dokumentace je likvidace srážkových vod na pozemku prostřednictvím vsakovacích zařízení s přepadem do kanalizace. Proto nejpozději před aktualizací stávající Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, **požadujeme doložit výpočet teoretického ročního objemu vod odvedených do kanalizace podle normy ČSN 75 9010.**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Uhlík David tel. 727 831 850, david.uhlik@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Milevsko: Václav Pouch tel. 602 184 261. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
- V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.
- Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů na náklady stavby.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Petr Kolář
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

v. z.

Přílohy: Mapa_O18070068888.pdf



<p>— vodovod</p> <p>— surová voda</p> <p>— mimo provoz</p> <p>— kanalizace</p> <p>— dešťová kanalizace</p> <p>— odlehčovací stoka</p> <p>— silový kabel</p> <p>— ovládací kabel</p> <p>— jiný provozovatel</p>		
<p>sítě s poskytováním vybraných služeb</p> <p>— vodovod</p> <p>— kanalizace</p>	<p>Měřítko</p> <p>Katastrální území</p> <p>Příloha k vyjádření č.</p> <p>Vyhotovil</p> <p>Vytisknuto</p>	<p>1:2000</p> <p>Milevsko</p> <p>O18070068888</p> <p>Petr Kolář</p> <p>11.04.2018</p>
<p>ČEVAK</p> <p>ČEVAK a.s.</p> <p>Severní 2264/8</p> <p>370 10 České Budějovice</p>	<p>Při záměru napojení nebo zásahu do naší provozovaných vodoхозяйských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.</p>	