

LEGENDA

K1 Kondenzační kotel Buderus, Logano plus KB 372
K2 jmenovitý výkon 300 kW

1 Bezpečnostní uzávěr plynu SVG 036−03−100
NC − 230 V, 50Hz

2 Expanzní automat VARIOMAT
Řídící jednotka s jedním čerpadlem typ VS 2−1/60
se základní nádobou VG 600
Napájení 230 V, 1,1 kW
Signalizace sumární poruchy, Rozhraní RS 485

3 Stávající úpravna vody typ BUV 0,2
Připojení 380 V / 1 kW

XXX Položky dodávané, nebo připojované profesí MaR

Poznámka:

GE1 umístit pod stropem
GE2 umístit na stěnu ve výšce 1500 mm
LA umístit do nejnižšího místa kotelny

4 Elektrický ohřívač, MBE − 250/5, Příkon 5 kW, 2/400 V, 12,5 A

5 RM 250 NK, radiální ventilátor do kruhového potrubí, 230 V, 0,6 A

6 MFL 250 filtrační kazeta EU3

7 Žaluzie 600 x 1000 mm, osazená u podlahy na přívodu vzduchu z větrací šachty

8 Stávající nástěnná teplovzdušná jednotka ZHA 510−01, 0,18 kW/380 V
Qv = 1280 m3/h, teplovodní přípojka 12 kW

TEPELNÁ TECHNIKA

Ing. Antonín ERNST
28. pluku 6/ 1006
101 00 Praha 10
IČO 41090713 tel. 603243975

	HIP	Zodp. projektant	Vypracoval
		Ing.ŠIMÁNEK	P.RŮŽIČKA

Dokument

Investor / Objednatel: Z.Š. Jeřábkova 690, 399 01 MILEVSKO

Název akce: Rekonstrukce plynové kotelny
Základní škola T.G.Masaryka
Jeřábkova 690 −Milevsko

Datum 10/2019
Číslo zakázky
Měřítko 1:50
Formát

Kopie	Část	Příloha
	MaR	MR05

Obsah: Dispozice kotelny − zařízení MaR