


ŘEZ A-A




M 1: 50

LEGENDA

- 4 Elektrický ohřeváč, MBE – 250/5, Příkon 5 kW, 2/400 V, 12,5 A
- 5 RM 250 NK, radiální ventilátor do kruhového potrubí, 230 V, 0,6 A
- 6 MFL 250 filtrační kazeta EU3

ŘEZ C-C




M 1: 25

LEGENDA

- K1 Kondenzační kotlík Buderus, Logano plus KB 372
- K2 jmenovitý výkon 300 kW
- P1 Pojistný ventil DUCO MEBES, DN 1"x6/4",
- P2 otevírací přetlak 6 bar
- E1 Expanzní nádobka Reflex NG 18/6
- E2 objem 18 l, přetlak 6 bar

ŘEZ B-B



M 1: 25

TEPELNÁ TECHNIKA

Ing. Antonín ERNST		28. pluku 6/1006		101 00 Praha 10	
Ing. ERNST		tel. 60243975			
HPP		Zodp. projektant		Ing. ERNST	
Investor		Z.Š. Jiráskova 690, 399 01 MILEVSKO		Datum	
Objednatel		Rekonstrukce plynové kotelny		10/2019	
Místní úřad		Základní škola T.G.Masaryka		Číslo zadání	
Jiráskova 690 – Milevsko				1:30, 1:25	
Osoch		Kopie		Část	
Kotelna – řez				ÚT	
				5	