

**vyjádření: Akce „Řešení odpadních vod u MŠ Kytička v Milevsku.“**

Vážená paní Kálalová,

v předmětném zájmovém území se nacházejí podzemní rozvody topení systému CZT Milevsko. Rozvody jsou umístěny v tepelných kanálech.

Tyto rozvody jsou v majetku Města Milevsko, naše firma ZVVZ ENERGO, s.r.o. , je pouze provozovatelem a rozvody má v nájmu.

**Při výstavbě nových rozvodů odpadních vod je nutno tyto rozvody akceptovat a zabránit jejich poškození.**

**Křížení s rozvody topení provést pod teplovodním kanálem.**

**Dále je nutno dodržet ustanovení zákona 458/2000 Sb. § 87 Ochranná pásma.**

Podrobnější DTM a projektová dokumentace rozvodů topení jsou k dispozici na MěÚ Milevsko odbor investic.

Příloha: DTM předmětné části rozvodů CZT

S pozdravem



**Ing. Petra Pokorná**

**mailto:** [petra.pokorna@zvvz.cz](mailto:petra.pokorna@zvvz.cz), **web:** [www.zvvz.cz](http://www.zvvz.cz)

**tel.:** +420 382 552 856, **mobil:** +420 737 232 856

**ZVVZ ENERGO, s.r.o.**, Sažínova 888, Milevsko 399 01, CZ

**IČ:** 28085230, **DIČ:** CZ28085230 | **Obchodní rejstřík:** Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 16346

**Důležité právní upozornění a omezení:** Osoba, která Vám zaslala tuto zprávu, není oprávněna samostatně právně jednat za společnost ZVVZ ENERGO, s.r.o.. Tato zpráva a sdělení v ní obsažená nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani jakýmkoli projevem vůle zřít, změnit, zrušit, potvrdit, zajistit či utvrdit závazek/nebo dluh společnosti ZVVZ ENERGO, s.r.o.. Za společnost ZVVZ ENERGO, s.r.o., je ve všech věcech oprávněn jednat výlučně její statutární orgán případně osoby zmocněné.