

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

02.10.2019

Číslo jednací:

O19070102513

Vyřizuje:

Petr Kolář

Tel.:

tel.: +420 387 761 522

Fax:

fax: +420 387 761 225

E-mail:

petr.kolar@cevak.cz

Datum:

02.10.2019

Vaniš Luboš, Ing.  
Jiráskova č.p. 836  
399 01 Milevsko

## **Milevsko, parc. č. 582/4, ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD U MŠ KYTIČKA V MILEVSKU (územní nebo stavební řízení - se záměrem napojení domu na vodohospodářské sítě)**

Investor: Mateřská škola Kytíčka Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek, Milevsko, Jiráskova, č.p. 764, 39901

Předložená PD řeší likvidaci dešťových vod ze střech MŠ. Dešťové odpadní vody ze střech a atrie budou svedeny do akumulární nádrže. Akumulární nádrž je dimenzována tak, aby vydržela na 2-3 týdny zálivky. Přepad bude sveden do štěrkového vsaku. Při naplnění nádrže a vsaku bude bezpečnostní přepad zaústěn do stávající kanalizace. Voda z nádrže bude čerpána a rozvedena po zahradě k rozstřikovačům.

Dešťové vody nebudou zpětně využívány pro spotřebu v budově MŠ.

### **S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

- Musí být provedena aktualizace stávající Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Smlouvu si aktualizujete v zákaznickém centru České Budějovice, Severní 8/2264 nebo obchodních kancelářích Tábor (Kosova 2894). Informace k aktualizaci smlouvy Vám poskytneme také na zákaznické lince tel. 844 844 870.
- K aktualizaci Smlouvy požadujeme doložit výpočet teoretického ročního objemu vod odvedených do kanalizace podle normy ČSN 75 9010.
- Při realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese [www.cevak.cz](http://www.cevak.cz) nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Zařízení a prostory, které se nacházejí pod hladinou zpětného vzduší v jednotné, splaškové nebo dešťové stoce, na kterou bude napojen bezpečnostní přepad, nesmí umožňovat zaplavení budovy zpětnou vodou. Ohrožené zařízení a prostory se musí chránit technickým opatřením. Ohroženým prostorem jsou veškeré prostory, které se nacházejí pod výškovou úrovní poklopu nejbližší kanalizační šachty ve směru proti proudu od místa napojení kanalizační přípojky do kanalizační stoky pro veřejnou potřebu.
- Kanalizační stoka je vedena na místní ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., vyhláškou č. 501/2006 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb. Oddělení odpadních vod je nutné striktně dodržet.
- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnost ČEVAK a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (požadujeme digitální formu dat) a předložena smlouva.

S pozdravem

Petr Kolář  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O19070102513.pdf

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657

v. z.