

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A NA HLOUBCE RÝHY

TABULKA 1

Hloubka rýhy H	Zapažená rýha Š
1,00m ≤ H ≤ 1,75m	0,8m
1,75m < H ≤ 4,00m	0,9m
H > 4,00m	1,0m

TABULKA 2

DN POTRUBÍ	Zapažená rýha Š
≤ 225	OD + 0,40m
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50m
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70m
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85m
> 1200	OD + 1,00m

OD - VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY [m]

ŠÍŘKOU RÝHY JE VĚTŠÍ Z OBOU HODNOT UVEDENÉ V TAB.1 A TAB.2.

LEGENDA

Č.	MATERIÁL	HUTNĚNÍ
1	TROUBA PP, PVC	–
2	ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE, ZRNA 0 – 4mm	min. 90% PS
3	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY; ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV	–
4	VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA ŠEDÁ, ŠÍŘKA DLE DN POTRUBÍ (ČSN 73 6006)	–
5	OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM, ZRNA 0 – 4mm	min. 90% PS
5a	OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM, ZRNA 0 – 4mm	NEHUTNÍ SE
6	ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU (POKUD JE VHODNÁ), HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 150mm	–
7	KONSTRUKCE VOZOVKY	–
8	DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 ULOŽENÉ DO ŠTĚRKOVÉHO OBSYPU – ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD, PO DOKONČENÍ STAVBY ZASLEPIT	–

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Bc. Mikolášek David Albrechtice n/VLT 100, 398 16 tel: +420 725 811 355 e-meil: info@dami-projekty.cz	Bc. David Mikolášek - Albrechtice nad Vltavou 100, 398 16 Albrechtice N/VLT		
	ZODP. PROJEKTANT	Bc. Mikolášek David	
	VYPRACOVAL	Bc. Mikolášek David	
	KONTROLOVAL		

Kraj:	JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	38_r19
Kat. území:	MILEVSKO	Čís. akce:	
Investor:	MĚSTO MILEVSKO, NÁM. E. BENEŠE 420, 399 01 MILEVSKO	Datum:	09/2019
Stavba: PARKOVIŠTĚ U II. ZŠ V UL. J. A. KOMENSKÉHO		Formát:	2xA4
		Měřítko:	1:25
		Stupeň: DSJ+PDPS	Souprava:
Příloha: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PP		Část: D.2	Čís. přílohy: 06.