

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář
s.r.o.
Marta Malafová
Budovcova 2530
397 01 Písek

E.ON Distribuce, a.s.

Správa ZP
Vrcovická 2297
397 01 Písek
www.eon-distribuce.cz

Petr Horažďovský
T +420-38253-8542
petr.horazdovsky@eon.cz

Naše značka
P9993-27004018

Písek, 31.10.2019

**Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu
zařízení distribuční soustavy plynu ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném
pásmu:

Plynovod STL – LPE d160, d110, d63

Název stavby: „Parkoviště u II. ZŠ v ul. J.A. Komenského“

Investor stavby: Město Milevsko, Náměstí E. Beneše 420, 399 01
Milevsko

Projekt stavby: GK Plavec- Michalec, geodetická kancelář s.r.o.,
Budovcova 2530, 397 01 - Ing. Ladislav Čabrádek

Stavební objekt:

- SO 101 Parkoviště
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Ochrana kabelových vedení
- SO 801 Sadové úpravy
- SO 901 Výšková úprava povrchových znaků

E.ON Distribuce, a.s., správa ZP má k předložené projektové dokumentaci
výše zmíněné stavby tyto připomínky a podmínky.

Drenážní potrubí bude v místech křížení s plynovodem opatřeno ochranným
potrubím bez perforace a to s přesahem 1m od osy potrubí plynovodu na
obě strany.

Kabelové vedení a zemnicí páska veřejného osvětlení budou v místě křížení
potrubí plynovodu uloženy ve žlabu nebo na betonové desce.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

V případě nové výsadby dřevin bude dodrženo ochranné pásmo plynovodu to je 1m na obě strany od osy.

Další podmínky pro zabezpečení zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. V případě střetu nebo nedostatečného krytí plynovodu a přípojek budeme požadovat úpravu PZ na náklady investora.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu při splnění těchto podmínek:

- 1) V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- 2) Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vytýčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Stanislav Zabranský, tel.: 38253-8540, email: stanislav.zabransky@eon.cz.**
- 4) Prokazatelné seznámení pracovníků konajících výkopové práce s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- 5) Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný pracovník ECD, viz kontakty správců zařízení níže.
- 6) Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).

- 7) Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 8) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
- 9) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 10) Po skrytce stávajícího terénu nad plynovodem, před navedením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
- 11) Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
- 12) Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle §70 zákona 458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
- 13) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- 14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- 15) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECD na telefonní čísla **1239**.

Kontakty správců zařízení:

STL, NTL

Správa ZP, Petr Horažďovský


tel.: 602 485 240

email: petr.horazdovsky@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2161/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

