



MĚSTO MILEVSKO

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111
www.milevsko-mesto.cz, sekret@milevsko-mesto.cz

Zadavatel:

Název: Město Milevsko
zástupce: Ing. Ivan Radosta, starosta města
Sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČ: 00249831
DIČ: CZ00249831

MM 28342/2022

Doplňující informace:

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim tohoto zákona.

„Udržovací práce na mostě přes Milevský potok – dopravní část“

Na základě dotazu účastníka veřejné zakázky zadavatel podává doplňující informaci:

Dotaz:

V závazném stanovisku k udržovacím pracím a stavebním úpravám je uvedeno, že se jedná o předmětný most se zásahem do konstrukce bez uvedení kompletního rozsahu doplnění na rubu kleneb po jejich odkrytí – jak ocenit předpokládané doplnění rubu kleneb?

Odpověď:

Vyspravení kleneb – po odtěžení konstrukce silnice – rubová část kamenných kleneb může vykazovat požadavek na doplnění kamenného zdiva kleneb, rozsah upřesní autorský dozor přímo na stavbě, odsouhlasí TDI ... skutečný stav = změnový list. Nacenění = kalkulace – doplnění lomovým kamenem pro zdění, spojovací malta, vyspravení = plocha * URS MJ * 0,3 (30 % z celé plochy) ... položka se upřesní na stavbě.

Dotaz:

Jedná se o udržovací práce na mostě přes Milevský potok – prokázání kvalifikace – dle zadání lze doložit dle ČKAIT autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce.

Odpověď:

Ano, lze doložit dle ČKAIT autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce (M).

Dotaz:

K provedenému soupisu prací na udržovací práce na mostě přes Milevský potok je nutné vypracovat náklady z rozpočtů pro uznatelné a neuznatelné náklady s tím, že jednotlivé listy budou řádně očíslovány a odděleny samostatnými listy, tzv. oddělovači, které umožní jednoduchou orientaci mezi jednotlivými částmi výtisků - vypracované soupisy uznatelných a neuznatelných nákladů nejsou rozsáhlé, v některých případech se jedná jen o 2 - 3 samostatné

rozpočtované práce podle druhu dodávek HSV a PSV a papírový objem nákladů o vložené oddělovače se zvýší o 16 listů, které je nutné označit rozdílně přesahem.

Odpověď:

Jednotlivé části listů je nutné rozdělit oddělovači pro lepší orientaci a rozpočet nechat v celku a nic nerozdělovat. Uznatelné a neuznatelné náklady zůstaly v zadávací dokumentaci omylem z dřívější doby, protože se zkoušela dotace na tuto akci.

Milevsko 21.04.2022

Ing. Ivan Radosta v. r.
starosta města