



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Územní odbor Písek, Vrcovická 2223, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

Č. j.: HSCB- 3106-2/2019 UO-PI

S-pro servis s.r.o.

Pivovarská 1272
388 01 Blatná

Písek 31. 07. 2019

Počet stran: 2

Příloha: 1/dokumentace

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Roman Holkup, DiS., telefon: 950 245 151, e-mail: prevence.pi@jck.izscr.cz. K č. j. ---, ze dne 25. 06. 2019

Název stavby: Udržovací práce na mostě přes Milevský potok

Místo stavby: parc. č. 1777, 1845/1, 1845/10, 1848/2, 1987/2, 1991/1; k. ú. Milevsko
ulice U Bažantnice, 399 01 Milevsko

Stavebník: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jméno a příjmení zpracovatele PBR, číslo ČKAIT, datum:

Ing. Luboš Fous, ČKAIT - 0200868, 1.7.2019

(dále jen "dokumentace")

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. b) a § 35 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 04. 07. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko

Odůvodnění

HZS JČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Stavební řízení, Ing. Luboš Fous, ČKAIT - 0200868, 1.7.2019)
- Koordinační situační výkres - S-pro servis s.r.o., Ing. Matěj Slováček a MgA. Eva Yvetta Švecová - 1.7.2019

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS JČK k závěru, že dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Luboš Brouhík, MBA
ředitel Územního odboru Písek
HZS Jihočeského kraje
rada