



MĚSTO MILEVSKO

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111

www.milevsko-mesto.cz, sekret@milevsko-mesto.cz

Zadavatel:

Název: Město Milevsko
zástupce: Ing. Ivan Radosta, starosta města
Sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČ: 00249831
DIČ: CZ00249831

MM 42235/2022

Doplňující informace:

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim tohoto zákona.

„Udržovací práce na mostě přes Milevský potok – dopravní část – opakovaná“

Na základě dotazu účastníka veřejné zakázky zadavatel podává doplňující informaci:

Dotaz:

Měli bychom dotaz ohledně měděné okapničky, ve zprávě je pouze jedna věta a v rozpočtu položka č. 61, kde je rozvitá šířka cu plechu 670mm. Není řešeno ukotvení ve zdi, tl. plechu a napojování jednotlivých plechů v délce 49m. Prosím, zda by k této položce mohl být doplněn nějaký detail, či lepší vysvětlení.

Odpověď:

Měděná okapnička kryje vyvedení izolace nad úroveň chodníku/obruby tak, aby nedocházelo k zatékání srážkových vod ze svislé plochy zdi mostu do konstrukce vozovky.

Její RŠ je max. 120 mm (tady došlo zřejmě k automatickému přepisu při aktualizaci, což jsme přehlédli; za to se omlouváme). Tl. plechu je uvažována 1,0 mm.

Okapnička je kotvena do zářezu max. 50 x 10 mm ve zdivu běžně na maltu, spojována je přesahem (pájení není optimální).

Milevsko 16.06.2022

Ing. Ivan Radosta v. r.
starosta města