

**Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Modernizace budovy Domu kultury Milevsko“ zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení**

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:

**Město Milevsko**

sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

zastoupen: Ing. Ivan Radosta, starosta

Zástupce zadavatele:

**KVB advokátní kancelář s.r.o.**

sídlo: Teplého 2786, 530 02 Pardubice

IČO: 01460412

zastoupena: Mgr. Tomášem Hrstkou, advokátem

V Pardubicích dne 12. 8. 2022

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele Vám předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Modernizace budovy Domu kultury Milevsko**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Zadavatel obdržel dne 9. 8. 2022 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Současně s tímto zadavatel rovněž zjistil, že zadávací dokumentace obsahuje nesprávný údaj (číslo účtu pro složení peněžní jistoty), který je nezbytné upravit.

**Změna zadávací dokumentace – změna čísla účtu pro poskytnutí jistoty:**

Zadavatel zjistil, že v rámci zadávací dokumentace je chybně uveden údaj – číslo účtu pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky. Zadavatel proto upravuje část 15. *Požadavek na poskytnutí jistoty*, odst. 15. 2. zadávací dokumentace, která nově zní:

Jistotu může dodavatel poskytnout formou složení peněžní částky na bankovní účet zadavatele č. ú. **6015-0640992319/0800** vedený u České spořitelny, a. s. [...].

**Dotaz č. 1:**

Demontáže a montáže nových oken a dveří neodpovídají požadavkům PD (zárubně chybějí jak vybourat, tak dodávky nových vč. nátěrů. Oken se demontují 3ks 1400x2200mm = 9,24m<sup>2</sup> a dodává se

6ks nových 1400x2200mm, oproti tomu je v soupisu demontáž 36,96m<sup>2</sup> a dodávka nových 24ks a ještě výměna okenních otvorů 3ks).

**Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že dodávat se budou pouze dveře – zárubně zůstanou původní.

Zadavatel dále uvádí, že platí: demontáž 3 ks oken 1400x2200 mm a dodávka 6 ks oken 1400 x 2200 mm. Soupis prací s výkazem výměr bude v tomto směru upraven a uveřejněn zvlášť – zadavatel rovněž avizuje, že s ohledem na pozdější uveřejnění bude lhůta pro podání nabídek bude prodloužena ve smyslu ust. § 98 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

**Dotaz č. 2:**

Podlahy:

- m.č. 101: v PD je požadavek na novou podlahu z osikových prken. V soupisu prací jsou pro tuto podlahu položky pro položení nové prkenné podlahy vč. nátěru a na to znovu koberec.
- M.č. 203 promítací místnost: bude PVC, oproti tomu je v soupisu započítán koberec.

**Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že v obou případech platí, co je uvedeno v soupisu prací s výkazem výměr.

**Zadavatel uvádí, že prozatím ponechává lhůtu pro podání nabídek beze změny, nicméně již dopředu avizuje, že tato bude prodloužena, a to z důvodu uveřejnění upraveného soupisu prací s výkazy výměr po uplynutí lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek (zadavatel v tuto chvíli není s to uveřejnit současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 i upravený soupis prací s výkazy výměr).**

**Uveřejnění upraveného soupisu prací s výkazy výměr bude zajištěno ihned, jakmile to bude možné, a současně s tím dojde i k adekvátnímu prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

S pozdravem

za zástupce zadavatele

**Mgr. Tomáš Hrstka**

pověřený zástupce