



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Milevsko
Sídlo zadavatele:	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČO zadavatele:	00249831
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Ivan Radosta, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.milevsko-mesto.cz/
Název projektu:	Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020-2024

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

...měli bychom dotaz ohledně předchozího "Vysvětlení zadávací dokumentace č.1" ohledně zřízení automatického zavlažovacího systému. Jak a kde bude řešeno připojení vodního zdroje a jeho dimenzování pro automatické zavlažování.

Odpověď na dotaz:

Pro závlahu umělého trávníku lze využít připojení na retenční nádrž, která je instalovaná přibližně 5 m od umělého trávníku (viz příloha – umístění retenční nádrže), a to za účelem zachytu dešťových vod s možností jejich následného využití. Jedná se o podzemní nádrž o kapacitě 220 m³ a rozměrech 11,5 m * 6,5 m * 3 m (výška).

Dimenzování připojení pro systém automatického zavlažování je součástí projektových prací, tj. kompetencí projektanta, který by měl řešení závlahy navrhnout a zapracovat do PD. Z uvedeného tedy vyplývá, že předmětná činnost je součástí veřejné zakázky.

Doplnění technické specifikace:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis položek ve znění poskytnutém ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

V nezávazném soupisu položek nebyly v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. provedeny žádné změny a poslední aktualizované znění bylo poskytnuto současně s vysvětlením zadávací dokumentace č. 1.

Změna lhůty pro podání:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 11. 10. 2022

Za město Milevsko
LAWYA Tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Ing. Martina Mezenská