



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Milevsko
Sídlo zadavatele:	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČO zadavatele:	00249831
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Ivan Radosta, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.milevsko-mesto.cz/
Název projektu:	Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020-2024

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Výkaz výměr obsahuje položku č. 58 „Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu“. Veškerá související projektová dokumentace pouze specifikuje, že do podkladu atletického oválu bude použita vrstva „Asfaltový koberec otevřený AKOJ tl 40 mm“. Není tedy zcela zřejmé, zda máme nacenit asfaltovou směs modifikovanou či nemodifikovanou. Nicméně, domníváme se, že se jedná o použití nemodifikované směsi AKO 8 50/70, tak jak je obvyklé na stavbách tohoto typu. Navíc tato směs s modifikovaným pojivem není standardním sortimentem obaloven.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a vyjasnění, zda do své nabídky má uchazeč ocenit asfaltový koberec ze směsi s nemodifikovaným pojivem?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel upřesňuje, že v nabídce má být oceněn asfaltový koberec ze směsi s nemodifikovaným pojivem.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byl poskytnut současně s vysvětlením zadávací dokumentace č. III.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 18. 10. 2022

Za město Milevsko
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Ing. Martina Mezenská