



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. V

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Milevsko
Sídlo zadavatele:	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČO zadavatele:	00249831
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Ivan Radosta, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.milevsko-mesto.cz/
Název projektu:	Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020-2024

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1

Dotaz:

V rozpočtu i v technické zprávě máte sportovní povrch specifikovaný takto: Finální povrch drah bude z elastické hmoty EPDM v tl. 13 mm. Jedná se o jednovrstvý vodopropustný povrch určený pro multifunkční sportoviště a hřiště. Jak sami správně píšete, jedná se sportovní povrch určený pro multifunkční sportoviště a hřiště a pro atletiku je nevhodný. Může dodavatel nabídnout správný typ povrchu určený pro atletiku? Tedy: Vodopropustný povrch dvouvrstvý tl. 13 mm? (Elastická vrstva, která se pokládá přímo na místě speciálním finišerem o síle 10 mm. Je tvořena polyuretanovým pojivem a granulátem z recyklované pryže frakce 1 - 4 mm. Vrchní nástržik: mix PU pojiva EPDM granulátu frakce 0,5 - 1,5 mm. (3 mm), barva červená).

Odpověď na dotaz:

Zadavatel odkazuje na vysvětlení zadávací dokumentace č. III, a to včetně aktualizované projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění,

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu“

tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byl poskytnut současně s vysvětlením zadávací dokumentace č. III.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 18. 10. 2022

Za město Milevsko
LAWYA tender, s.r.o. smluvní zástupce zadavatele
Ing. Martina Mezenská