



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VII

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Milevsko
Sídlo zadavatele:	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČO zadavatele:	00249831
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Ivan Radosta, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.milevsko-mesto.cz/
Název projektu:	Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020-2024

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Dle TZ požaduje zadavatel finální povrch drah atletického oválu z elastické hmoty EPDM v tl. 13 mm. Jedná se o jednovrstvý vodopropustný povrch určený pro multifunkční sportoviště a hřiště. Požadavky na podklad je rovinatost +/- 2 mm na 2 m.

Tento typ tartanu (jednovrstvý vodopropustný tl. 13 mm) se standardně nepoužívá jako finální umělý povrch na atletické dráhy, nýbrž na víceúčelová hřiště. Na atletické dráhy se standardně používá dvouvrstvý stříkaný tartan tl. 10+3 mm (10 mm SBR + 3 mm EPDM). Oproti jednovrstvému tartanu je tento typ výrazně levnější a vhodnější pro atletické disciplíny.

Požaduje zadavatel opravdu jednovrstvý vodopropustný tartan tl. 13 mm?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel odkazuje na vysvětlení zadávací dokumentace č. III, a to včetně aktualizované projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byl poskytnut současně s vysvětlením zadávací dokumentace č. III.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 18. 10. 2022

Za město Milevsko
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Ing. Martina Mezenská