



TABULKA B.1 - ČSN 73 6005  
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ SILOVÝCH KABELŮ

SILOVÉ KABELY	CHODNÍK	VOLNÝ TERÉN	VOZOVKA
DO 1kV	0,35m	0,7m	1,0m
DO 10kV	0,5m	0,7m	1,0m
DO 35kV	1,0m	1,0m	1,0m
DO 110kV	1,3m	1,3m	1,3m

Zodpovědný projektant Ing. Oldřich Slováček		S-pro servis s.r.o. Pivovarská 1272 388 01 Blatná tel.: 775 752 294 IČ 060 16 910			
Vypracovali Dušan Kubeš					
Investor	Město Milevsko, IČO 00249831 nám. E. Beneše 420 399 01 Milevsko 1	Datum	04/2021		
		Stupeň PD	SPOLEČNÁ PD		
Stavba	MILEVSKO - CHODNÍK UL. U BAŽANTNICE	Formát	A4		
Stavební objekt	SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Měřítko	---		
Název výkresu	ULOŽENÍ KABELU VO	Číslo výkresu	Číslo paré		
		D.1.4.2.d			