

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení Milevsko – výměna svítidel 2023“ zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:

Město Milevsko

sídlo: nám. E. Beneše 420
IČO: 00249831
zastoupen: Ing. Ivan Radosta, starosta

Zástupce zadavatele:

KVB advokátní kancelář s.r.o.

sídlo: Teplého 2786, 530 02 Pardubice
IČO: 01460412
zastoupena: Mgr. Bc. Tomášem Auerem, advokátem

V Pardubicích dne 6. 12. 2023

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele Vám předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Rekonstrukce veřejného osvětlení Milevsko – výměna svítidel 2023**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Zadavatel obdržel dne 5. 12. 2023 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

“Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků.”

Vážení, ani při použití čoček jako media distribuce světla nedochází k distribuci přímo, ale právě zprostředkovaně, a to i včetně sekundárních odrazů - při distribuci prostřednictvím čoček nedochází pouze k lomu, ale také k odrazu světla, neboť materiál čoček principiálně nemůže být 100% propustný.

Odstraňte prosím tento požadavek pro jeho nesplnitelnost žádným dostupným optickým systémem.

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku, kdy LED musí být osazena identickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření, zajišťující jednotlivým LED požadovanou vyzařovací charakteristiku, identickou pro každou jednotlivou čočku. Světelný tok musí být distribuován primárně přímo bez sekundárních odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků.

Zadavatel uvádí, že lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.

S pozdravem

za zástupce zadavatele

Mgr. Bc. Tomáš Auer

pověřený zástupce