

Milevsko – úpravy kalové koncovky a obnova haly

(DSP)

SEZNAM PŘÍLOH:

Vyjádření dotčených orgánů státní správy:

- MěÚ Milevsko, OŽP, MM 69303/2023 ORR/Ko, 24. 11. 2023 Zahájení stavebního řízení
- KÚ Jihočeský kraj, OŽP, KUJCK 137421/2023, 21. 11. 2023 Závazné stanovisko
- ČiŽP, OI ČB, ČiŽP/42/2023/5646, 2. 11. 2023 Vyjádření
- MěÚ Milevsko, OŽP, MM 56459/2023 OŽP/Ši, 23. 10. 2023 Souhrnné stanovisko a vyjádření
- MěÚ Milevsko, ÚP, MM 56460/2023/ORR/LF, 2. 10. 2023 Závazné stanovisko
- MěÚ Milevsko, SÚ, MM 59565/2023 ORR/Ko, 5. 10. 2023 Závazné stanovisko
- KHS JčK, KHSJC 33948/2023/HOK PI-PT-ST, 15. 11. 2023 Závazné stanovisko
- Povodí Vltavy, s.p., PVL-65384/2023/140, 26. 9. 2023 Stanovisko
- Turková Věra, 29. 10. 2023 Souhlas na situaci
- Floryčková Eva, 3. 10. 2023 Souhlas na situaci
- Vlachová Jana, 3. 10. 2023 Souhlas na situaci
- ČEVAK a.s., 023070214533, 10. 10. 2023 Vyjádření pro stavební řízení + situace
- ČEVAK a.s., 023070213056, 4. 9. 2023 Zákres sítí + situace
- EG.D, a.s., info k sítím ČB, M18391-27102537, 22. 9. 2023 Elektrická síť – OP
- EG.D, a.s., info k sítím ČB, M18391-26265988, 4. 9. 2023 Elektrická síť – zákres
- EG.D, a.s., info k sítím ČB, M18391-26265988, 4. 9. 2023 Plyn – zákres
- CETIN a.s., Praha, 287326/23, 24. 10. 2023 Stavební řízení
- CETIN a.s., Praha, 251158/23, 4. 9. 2023 Informace o poloze sítě



Městský úřad Milevsko Odbor regionálního rozvoje

pracoviště Sažinova 843

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111, IČO 00249831

www.milevsko-mesto.cz, epodatelna@milevsko-mesto.cz, ID DS: 8kabvcx

UID: VITMILVD_248585
Spisová značka: SZ MM 65134/2023 ORR/Ko
Čj.: MM 69303/2023 ORR/Ko
Vyřizuje: Ing. Jan Kovář, referent stavebního úřadu
Tel.: 382 504 225

Milevsko 24.11.2023

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

**Město Milevsko, IČO 00249831, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko,
které zastupuje VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice**

(dále jen "stavebník") dne 31.10.2023 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Milevsko ČOV – Úprava kalové koncovky a obnova haly

na pozemku st. p. 552/2, parc. č. 3440, 3441 v katastrálním území Sepekov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

- Změny dokončené stavby pro osazení nově navrženého technologického zařízení pro odvodnění kalu.
- Budou provedeny drobné stavební práce jako vybourání stávajících soklů pod odstraněnou technologií, probourání otvorů ve zdivu. Vše pro možnost osazení nové technologie kalového hospodářství.
- Dále budou v podlaze vybourány kapsy pro osazení kotvících prvků pojezdového plechu.
- Z exteriérové strany budou stávající ocelové nosné sloupy obetonovány betonovými náběhy. Tato úprava je prováděna z toho důvodu, aby dešťová voda nezatékala k ocelovým sloupům a nedocházelo tak k degradaci oceli. Z toho důvodu je styk betonu a oceli ošetřen kaučukovou zálivkou.
- Stávající konstrukce, které jsou již neúnosně oslabeny rží, budou vyměněny. Jedná se o vlašské krokve a diagonální zavětrování ve střešní rovině.
- Veškeré stávající viditelné ocelové konstrukce, které nejsou korozí neúnosně oslabeny, a nové konstrukce budou sanovány, a to mechanickým odstraněním rzi a následně provedeným ochranným nátěrem. Toto se týká i stropního ocelového trapézového podhledu, a to jak z vnitřní spodní, tak půdní horní strany.
- Nad podhledem bude celoplošně položena minerální izolace – tepelná izolace tl. 120 mm. Pod tepelnou izolací bude celoplošně položena foliová parozábrana a nad izolací paropropustná folie.

- Problém koroze vlivem agresivního prostředí a kondenzace vodních par bude nově omezeno posílením přirozeného odvětrání vnitřních prostor haly, a to instalací nových střešních odtahových hlavic, což zajistí výrazné snížení kondenzace na ocelových konstrukcích.
- Je navržen systém tvořený ventilační turbínou o průměru 305 mm se vzduchotechnickou flexohadicí napojenou na potrubí PVC DN300. Turbína bude umístěna na střeše objektu.
- Vstupní dveře osazené ve vratech do kalosisu budou z vnitřní strany opatřeny novým nýtovaným oplechováním.
- V obvodové stěně do místnosti kontejneru budou odstraněny stávající plechová vrata a budou nahrazeny novými rolovacími vraty.

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

27.12.2023.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, úřední dny Po 8:00 - 17:00 St 8:00 - 17:00 Pá 8:00 - 13:00).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka

Ing. Jan Kovář
referent odboru regionálního rozvoje

Příloha: Situační výkres

Obdrží:

Navrhovatelé (dodejky):

Město Milevsko, nám. E. Beneše č.p. 420, 399 01 Milevsko 1
které zastupuje:


1. VAK projekt s. r. o., IDDS: sbgkam8

Ostatní účastníci (dodejky):


2. Městys Sepekov, IDDS: 3ycb5gr
3. Eva Floryčková, Alšova č.p. 981, 399 01 Milevsko 1
4. Jana Vlachová, Petrovice č.p. 167, 262 55 Petrovice u Sedlčan
5. Věra Turková, Sepekov č.p. 103, 398 51 Sepekov
6. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
7. EG. D, a. s., IDDS: nf5dxbu
8. ČEVAK a. s., IDDS: 3ndg7rf
9. CETIN a. s., IDDS: qa7425t

Dotčené orgány státní správy:

10. Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, IDDS: kdib3rr
11. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, Oddělení ochrany ovzduší, IDDS: v3cdzr7
12. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
13. Městský úřad Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, ÚP, Sažinova č.p. 843, 399 01 Milevsko 1
14. Městský úřad Milevsko, Odbor životního prostředí, Sažinova č.p. 843, 399 01 Milevsko 1



944/13



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX01A3UGK

Naše č. j.: KUJCK 137421/2023
Sp. zn.: OZZL 128045/2023/zdstu

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Študlar
Telefon: 386 720 809
E-mail: studlarz@kraj-jihocesky.cz

Datum: 21. 11. 2023

Závazné stanovisko

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), a ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

souhlasí

podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší s povolením umístění a stavby vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší – akce s názvem: „**Milevsko ČOV – úprava kalové koncovky a obnova haly**“, na provozovně: Čistírna odpadních vod Milevsko, pozemky parc.č. KN: 552/2, 3441, 3440, k.ú. Sepekov, provozovateli: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČ: 00249831.

I. Charakteristika provozovny a povolovaného zdroje

Provozovna: Čistírna odpadních vod Milevsko, pozemky parc.č. KN: 552/2, 3441, 3440, k.ú. Sepekov

Zdroj: Čistírna odpadních vod

- Čistírna odpadních vod (dále také jako „ČOV“) - mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Projektovaná kapacita 14 500 ekvivalentních obyvatel.

Stručný výčet povolovaných změn technologie ČOV:

- Bude instalováno nové šnekové odvodňovací zařízení včetně nutného příslušenství (automatická flokulační stanice, podávací čerpadla kalu a flokulantu atd.) a včetně nového napojení na příslušné inženýrské sítě (elektroinstalace, systém měření a regulace, rozvody pitné vody).
- Sušina odvodněných kalů se bude pohybovat $\approx 21\%$ (nyní $\approx 12-16\%$). Dojde k poklesu celkové produkce kalů na ≈ 250 t/rok (nyní 330 – 425 t/rok) a s tím spojených emisí z dopravních výkonů.
- Součástí změn budou i potřebné úpravy konstrukcí provozní budovy a dalších technologických subsystémů.

Zařazení zdroje:

- Zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 2.7. Čistírna odpadních vod s projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel.

Zařízení ke snižování emisí:

- Není instalováno.

Vypouštění odpadních plynů:

- Bez definovaného výduchu.

II. Podmínky povolení

1. Konstrukční a technologické uspořádání zdroje bude provedeno tak, aby byla splněna příslušná technická podmínka provozu podle bodu 1.5. přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Odůvodnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, obdržel dne 27. 10. 2023 žádost provozovatele o vydání povolení výše popsaných změn technologie ČOV – závazného stanoviska podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší, v platném znění. Dnem doručení žádosti správnímu orgánu bylo zahájeno řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Žádost byla podána prostřednictvím zmocněnce: VAK projekt s.r.o., Kněžskodvorská 2544, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 28159721.

Vyjádření ČÍŽP

V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se k vydání povolení vyjádřila ČÍŽP dopisem čj. ČÍŽP/42/2023/5646 (autorka: Ing. Štěpánka Pokorná) ze dne 13. 11. 2023. ČÍŽP souhlasila s vydáním povolení bez dalších připomínek/podmínek.

Vyjádření Úřadu městyse Sepekov a Městského úřadu Milevsko

V souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší jsme si vyžádali:

- a) Vyjádření Úřadu městyse Sepekov – tel. konzultace projektu z hlediska ochrany ovzduší dne 20. 11. 2023, nebudou se chtít vyjadřovat.
- b) Souhrnné závazné stanovisko čj. MM 56459/2023 OŽP/Ši ze dne 23. 10. 2023 (tel. konzultace 20. 11. 2023), které bylo citováno v podkladech žádosti. Výše uvedený dokument jsme obdrželi e-mailem dne 20. 11. 2023. Neobsahuje žádné další podmínky ani připomínky z hlediska ochrany ovzduší.

Vyjádření provozovatele ke konceptu povolení dle § 36 správního řádu

Provozovateli bylo umožněno uplatnit své připomínky a jiné návrhy k podkladům řízení a konceptu povolení podle § 36 správního řádu (výzva zaslána e-mailem 20. 11. 2023). Ve své odpovědi (e-mail dne 21. 11. 2023) provozovatel souhlasil s vydáním povolení bez dalších připomínek.

Soulad s Programem zlepšování kvality ovzduší, imisní rezerva v lokalitě instalace zdroje

V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší bylo provedeno porovnání technického řešení a emisních vlivů povolovaného zdroje s poslední aktualizací Programu zlepšování kvality ovzduší (dále jen „PZKO“ viz seznam podkladů). V analytické části PZKO jsou jako nejproblematictější zdroje, na které je nutné zaměřit pozornost, vyhodnocena lokální topeniště. V souladu s tím jsou definována hlavní opatření pro omezení znečištění ovzduší emisní složkou benzo(a)pyrenem. Zdroj sám tuto emisní složku neemituje. Je vypouštěna nákladními automobily ze souvisejících dopravních výkonů. Vlivem poklesu množství odvođených kalů z ČOV dojde k poklesu dopravních výkonů s odpovídající úsporou emisí.

Vzhledem k tomu, že zdroj je umístěn do poměrně čisté lokality (viz pětileté průměrné imisní koncentrace na portálu ČHMÚ: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html), kde žádný ze sledovaných imisních limitů v posledním pětiletém průměru (2018-2022) nebyl překročen, krajský úřad další podmínky do výroku závazného stanoviska nestanovil.

Komentář ke stanoveným závazným podmínkám

Obecně lze konstatovat, že stanovené podmínky odpovídají povolované technologii, jejímu umístění a vyplývají z příslušných ustanovení zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Závazná podmínka č. 1 pouze upozorňuje na příslušné technické podmínky provozu, které musí technologie ČOV plnit. Vyplývají ze zde citovaného ustanovení vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

1. Žádost.
2. Projektová dokumentace pro DSP a pro výběr zhotovitele stavby: „Milevsko ČOV – Úpravy kalové koncovky a obnova haly“, vydání: VI./2023, autor: VAK projekt s.r.o., Kněžskodvorská 2544, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 28159721.
3. Vyjádření ČÍŽP čj. ČÍŽP/42/2023/5646 (autorka: Ing. Štěpánka Pokorná) ze dne 13. 11. 2023.

4. Dokument Městského úřadu Milevsko: Souhrnná závazná stanoviska a vyjádření OŽP čj. MM 56459/2023 OŽP/Ši ze dne 23. 10. 2023 - vyjádření dle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší.
5. Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad CZ03, vydání: MŽP ČR, aktualizace 2020 (viz: [https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7//cz/vestnik_mzp_2021/\\$FILE/SOTPR-Vestnik_leden_2021_priloha3-210127.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7//cz/vestnik_mzp_2021/$FILE/SOTPR-Vestnik_leden_2021_priloha3-210127.pdf)).
6. Stávající povolení provozu čj. KUJCK 60427/2013/OZZL ze dne 8. 11. 2013 vč. dokumentace ve spisu.

Toto závazné stanovisko se vydává podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší. Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska a vyjádření podle jiných právních předpisů, ani rozhodnutí o povolení provozu zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Podle § 12 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší nelze bez tohoto závazného stanoviska vydat územní rozhodnutí a stavební povolení. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu jsou zde stanovené podmínky ochrany ovzduší závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Rozdělovník

Účastník řízení

- Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko **prostřednictvím**
VAK projekt s.r.o., Kněžskodvorská 2544, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice - **DS**

Dotčené orgány

- OI ČIZP, U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice – **DS**
- Úřad městyse Sepekov, Sepekov 174, 398 51 Sepekov – **DS**
- Městský úřad Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko – **DS**



**ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Oblastní inspektorát České Budějovice
U Výstaviště 16, P. O. Box 32, 370 21 České
Budějovice tel.: +420 386 109 150, IČ: 416 93 205
Oddělení ochrany ovzduší
Datová schránka: v3cdzr7
e-mail: cb.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz

Krajský úřad – Jihočeský kraj
Odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Naše značka:

Č. j.: ČIŽP/42/2023/5646

Váš dopis č. j.: KUJCK 130388/2023
Sp. zn.: OZZL 128045/2023/zdstu SS
Ze dne: 2. 11. 2023

Vyřizuje / linka:

Štěpánka Pokorná/150

Místo a datum:

České Budějovice 13. 11. 2023

Vyjádření

Vyjádření k řízení ve věci vydání povolení umístění a stavby ZZO podle § 12 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“) „Milevsko ČOV – úprava kalové koncovky a obnova haly, zdroj kódu 2.7.“ provozovatele ČEVAK a.s., majitel technologie Město Milevsko

Žádostí doručenou dne 6. 11. 2023 byla ČIŽP požádána o vyjádření k vydání povolení umístění stavby podle § 12 odst. 2 zákona pro ZZO „Milevsko ČOV – úprava kalové koncovky a obnova haly, zdroj kódu 2.7.“ provozovatele ČEVAK a.s., majitel technologie Milevsko.

Umístění ZZO:

- stávající areál ČOV;

Podklady podané se žádostí:

- žádost provozovatele;
- PD Milevsko ČOV - úpravy a kalové koncovky a obnova haly, datum: 06/2023 – souhrnná TZ, technologická a strojní část;
- Rozhodnutí o povolení provozu č. j.: KUJCK 60427/2013/OZZL ze dne 8. 11. 2013;

Rozhodnutí, které se týká ZZO:

- Rozhodnutí KUJCK 60427/2013/OZZL ze dne 8. 11. 2013;

Technologie:

1. ČOV

1/1. Údaje o zdroji:

- Původní rozhodnutí bylo vydáno pro ČOV s kapacitou 14 500 EO;
- Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy, údržbové práce a obnovu odvodňovacího zařízení čistírenských kalů v hale hrubého předčištění. Těmito úpravami dojde k prodloužení životnosti haly o dalších cca 20 let.
- Současné odvodňovací zařízení kalu (Guinard) je na konci své životnosti a nedokáže odvodnit kal více než na 14-16% sušiny. Nevyhovující je i manipulace s odvodněným kalem, který je nutné pravidelně převážet na uskladňovací plochu a teprve odtud znovu naložit a odvézt k likvidaci na skládku. Zařízení bude nahrazeno šnekovým odvodňovacím zařízením včetně nutného příslušenství. Nově navržené zařízení bude dosahovat cca 21 % sušiny na výstupu. To znamená o cca 100 t odvodněného kalu za rok méně než při současném zařízení.



1/2. Legislativní:

- beze změny, vyjmenovaný zdroj dle zákona, dle přílohy č. 2 kód 2.7. ČOV s projektovanou kapacitou pro 10 000 a více EO;

1/3. EL, aut.měření, technické podmínky provozu:

Technická podmínka provozu: Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytování jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně.

Připomínky k předloženým dokladům:

Bez připomínek.

ČIŽP souhlasí s vydáním povolení umístění a stavby ZZO bez dalších podmínek.

Ing. Štěpánka Pokorná
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

„elektronicky podepsáno“

Přílohy (pouze v elektronické podobě) – viz podklady podané se žádostí



Městský úřad Milevsko

odbor životního prostředí

pracoviště Sažinova 843

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111, IČO 00249831

www.milevsko-mesto.cz, epodatelna@milevsko-mesto.cz, ID DS: 8kabvcx

862/23

Spisová značka: SZ MM 56459/2023

Čj.: MM 56459/2023 OŽP/Ši

Vaše čj.:

Vyřizuje: Bc. Bohdana Šimáková

Tel.: 382 504 209

E-mail: bohdana.simakova@milevsko-mesto.cz

Město Milevsko

nám. E. Beneše 420

399 01 Milevsko

Milevsko 23.10.2023

SOUHRNNÁ ZÁVAZNÁ STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ OŽP

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, obdržel 25.09.2023 **žádost města Milevska, sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko**, které je na základě plné moci z 02.10.2023 ve věci zastoupeno firmou VAK projekt s.r.o., sídlem Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice, o vydání stanovisek a vyjádření z hlediska životního prostředí potřebných ke stavebnímu záměru : „**Milevsko ČOV – úpravy kalové koncovky a obnova haly**“ na pozemcích st. 552/2 a parc. č. 3441, 3440 v k. ú. Sepekov. K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval zodpovědný projektant Ing. Petr Kohoutek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0102388, v 06/2023.

Na základě kompetencí svěřených městskému úřadu zvláštními předpisy na úseku životního prostředí a dále podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí uděluje následující:

I. ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Vodoprávní úřad příslušný dle § 7 odst. 2 a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále příslušný podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), dle § 104 odst. 2 a odst. 9 vodního zákona, **vydává** v souladu s § 4 odst. 2 stavebního zákona a také dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě: : „**Milevsko ČOV – úpravy kalové koncovky a obnova haly**“ na pozemcích st. 552/2 a parc. č. 3441, 3440 v k. ú. Sepekov,

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami:

1. Stavebník je povinen předložit k žádosti o stavební povolení stavby **vyjádření provozovatele ČOV (ČEVAK, a.s.)**,
2. stavebník je povinen předložit k žádosti o stavební povolení stavby **souhlas vlastníků pozemků**, které budou stavbou dotčeny,
3. při realizaci stavby nesmí dojít k znečištění ani ohrožení vod závadnými látkami, na stavbě budou k dispozici prostředky pro likvidaci případné havárie,
4. pokud dojde v době realizace stavby ke změnám jakosti vypouštěných odpadních vod z ČOV, je stavebník povinen disponovat povolením k nakládání s vodami v daných hodnotách, na dobu určitou (vydává KÚ JČ kraje).

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou projektovou dokumentaci stavby („PD“) s ohledem na zájmy dle vodního zákona. Záměr navrhuje opravu pozemní stavby – budovy, ve které je umístěna technologie hrubého předčištění, která je součástí ucelené technologie městské ČOV Milevsko.

Jedná se zejména o sanační práce na budově haly, spočívající v náhradě několika ocelových konstrukcí (bourací práce ve stávajících nosých zděných konstrukcích a v železobetonové podlaze).

Projekt taktéž počítá se stavebními úpravami, údržbovými pracemi a obnovou části vodního díla ČOV, pro nově osazenou technologii odvodňovacího zařízení čistírenských kalů v hale hrubého předčištění.

Vodoprávní úřad tímto považuje stavbu za přípustnou, včetně změny stavby vodního díla spočívající ve stavebních úpravách, údržbových pracích a obnově odvodňovacího zařízení čistírenských kalů hrubého předčištění, za splnění podmínek udělených tímto závazným stanoviskem pro provedení a užívání stavby.

Poučení:

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je však závazný pro výrokovou část rozhodnutí, či pro jiný úkon stavebního úřadu. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti.

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

Zpracovala: Ing. Kristýna Jirmannová, tel.: 382 504 233

II. VYJÁDŘENÍ

orgánu státní správy v odpadovém hospodářství dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:

K předložené projektové dokumentaci stavby „**Milevsko ČOV – úpravy kalové koncovky a obnova haly**“ na pozemcích st. 552/2 a parc. č. 3441, 3440 v k. ú. Sepekov nemáme připomínky.

Původce odpadu je v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech povinen v případě stavebních a demoličních odpadů, které sám nezpracuje, mít zajištěno v odpovídajícím množství písemnou smlouvou jejich předání, a to ještě v době před jejich vznikem.

V této souvislosti upozorňujeme na zavedení nových pravidel příjmu odpadů do zařízení skládky Milevsko-Jenišovice, kdy je z důvodu naplněné kapacity úložiště pozastaven příjem odpadů od externích

subjektů. Stavebník si proto v případě, že by zvolil předání odpadů do tohoto zařízení ověří, zda bude jeho odpad do areálu skládky přijat.

O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena evidence v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 94 odst. 1 až 3 zákona o odpadech a § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, která se uchovává pro případ kontroly správním orgánem, popř. ke kontrolní prohlídce nebo kolaudaci stavby. Součástí evidence tvoří doklady prokazující předání odpadů oprávněné osobě (např. faktura, vážní lístek). Dokladem není čestné prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby. V případě nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.

Zpracovala: Ing. Marie Vratislavská, tel.: 382 504 204

III. VYJÁDŘENÍ

orgánu ochrany přírody dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK“):

Bez připomínek.

Zpracovala: Ing. Ludmila Komárková, tel.: 382 504 206

IV. VYJÁDŘENÍ

orgánu státní správy ochrany ovzduší příslušného dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):

Dle projektované kapacity ČOV Milevsko, která činí 14 500 EO se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj, který je zařazen dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod Kód 2.7. - Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel. Ke stavebním úpravám a modernizaci technologie ČOV je nutné požádat o závazné stanovisko Krajský úřad Jihočeského kraje.

Zpracovala: Ing. Tereza Rašková, tel.: 382 504 207

Výše uvedenou stavbou nejsou dotčeny zájmy státní správy lesů a ochrany zemědělského půdního fondu.



Bc. Marta Bardová
vedoucí odboru životního prostředí



Obdrží:

1. Adresát

Přílohy

1x projektová dokumentace



Městský úřad Milevsko Odbor regionálního rozvoje

pracoviště Sažinova 843

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111, IČO 00249831

www.milevsko-mesto.cz, epodatelna@milevsko-mesto.cz, ID DS: 8kabvcx

UID: mumies8c12Bb0c
Spisová značka: SZ MM 02631/2023
Čj.: MM 56460/2023/ORR/LF
Vyřizuje: Ing. Lucie Farová
Tel.: 382 504 224; e-mail: lucie.farova@milevsko-mesto.cz

Milevsko 02.10.2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu územního plánování

Městský úřad Milevsko jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen („stavební zákon“) a podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přezkoumal dle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

„Milevsko ČOV – úpravy kalové koncovky a obnovy haly“ na pozemcích p.p.č.st. 552/2, 3441, 3440 v k.ú. Sepekov (dále jen záměr)

předložen orgánu územního plánování k vydání závazného stanoviska žadatelem:
VAK projekt s.r.o., Kněžkodvorská 2544, 370 04 České Budějovice (dále jen žadatel).

Záměr je přípustný po splnění následujících podmínek

- Záměr bude proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
- Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Toto závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

Popis stavby:

Dle předložené projektové dokumentace s názvem: „**Milevsko ČOV – úpravy kalové koncovky a obnovy haly**“, zpracované: Radek Voldřich, autorizoval: Ing. Petr Kohoutek – ČKAIT 0102388, termín zpracování 6/2023, účel PD: DSP, se jedná o:

Změnu dokončené stavby – stavební úpravy, údržbové práce a obnovu odvodňovacího zařízení čistírenských kalů v hale hrubého předčištění. Dochází k bouracím pracím ve stávajících nosných zděných kčích a v železobetonové podlaze. Dále dochází k dočasné demontáži a náhradě několika ocelových kčích. Z exteriéru budovy se provádí pouze ochrana nosných sloupů ve styku s přilehlým terénem. V hale bude osazena nová technologie. Připojení na inženýrské sítě zůstává stávající.

Odůvodnění

Orgán územního plánování obdržel dne 25. 09. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. Projektovou dokumentaci dotčený orgán prověřil a shledal, že splňuje požadavky nutné k vydání závazného stanoviska dle §96b stavebního zákona.

Soulad záměru s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 vydané dne 1.9.2023 (PÚR ČR):

Řešené území se dle platné PÚR ČR nachází ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.

Záměr nebude mít negativní vliv na řešení problému sucha ve specifické oblasti SOB9.

Záměr není v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.

Soulad záměru s Územním rozvojovým plánem:

Územní rozvojový plán doposud nebyl vydán, soulad záměru s územním rozvojovým plánem tedy nelze posoudit.

Soulad záměru se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich 11. Aktualizace vydané dne 14.07.2023 (AZÚR JČK):

Řešené území se dle platných AZÚR JČK nachází mimo specifické osy a oblasti, mimo prvky ÚSES, mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury, mimo plochy, ve kterých je uloženo zpracování územní studie nebo regulačního plánu a není dotčeno veřejně prospěšnou stavbou, veřejně prospěšným opatřením ani asanací.

Záměr není v rozporu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území ve všech třech pilířích.

Soulad záměru s platným územním / regulačním plánem:

Dle platného územního plánu Sepekov se řešené území nachází v zastavěném území v plochách s funkčním využitím TI – plochy a koridory technické infrastruktury – inženýrské sítě. Pro tyto plochy jsou územním plánem Sepekov dány následující závazné regulační podmínky:

Hlavní využití:

- plochy a zařízení technické infrastruktury

Přípustné využití:

- vrty, vodojemy, akumulační nádrže a stavby a zařízení s nimi související
- čistírny odpadních vod a stavby a zařízení s nimi související
- zařízení kanalizační sítě, čerpací stanice odpadních vod
- kalové a sedimentační nádrže
- rozvodny, trafostanice a stavby s nimi související
- zařízení plynovodu, regulační stanice
- telekomunikační zařízení
- veřejná a vyhrazená zeleň, liniová stromořadí
- nezbytné technické zázemí (komunikace, apod.)
- sběrné dvory

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Záměr splňuje podmínky funkčního využití uspořádání území, je tedy umisťován v souladu s platnou územně plánovací dokumentací městyse Sepekov.

Soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování:

Městský úřad Milevsko odbor regionálního rozvoje jako orgán územního plánování zároveň navržený záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 18 a 19 stavebního zákona. Zejména vzal úvahu naplnění podmínek pro hospodárné využití zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona) a to, zda navržený záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter (§ 19 odst. 1, písm. d) a e) stavebního zákona].

Záměr splňuje podmínky stanovené v rámci cílů a úkolů územního plánování.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Petr Gono
referent odboru regionálního rozvoje

Projektová dokumentace byla předána na Městský úřad Milevsko, ORR – stavební úřad, Ing. Jan Kovář.

Obdrží: Žadatel

VAK projekt s.r.o., Kněžkodvorská 2544, 370 04 České Budějovice, ID DS: sbgkam8



Městský úřad Milevsko Odbor regionálního rozvoje

pracoviště Sažinova 843

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111, IČO 00249831

www.milevsko-mesto.cz, epodatelna@milevsko-mesto.cz, ID DS: 8kabvex

UID: VITMILVD_247237
Spisová značka: MM 56460/2023 ORR/Ko
Čj.: MM 59565/2023 ORR/Ko
Vyřizuje: Ing. Jan Kovář, referent stavebního úřadu
Tel.: 382 504 225

Milevsko 05.10.2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, jako dotčený orgán příslušný podle § 96b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 25.09.2023 podal

VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Milevsko ČOV – Úpravy kalové koncovky a obnova haly

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 552/2, parc. č. 3440, 3441 v katastrálním území Sepekov, vydává podle § 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko**:

Záměr je z hlediska umístění:

p ř í p u s t n ý .

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Podle projektové dokumentace, kterou vypracoval v červnu 2023 VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice.

Jedná se o změnu dokončené stavby. Nově se jedná o stavební úpravy, údržbové práce a obnovu odvodňovacího zařízení čistírenských kalů v hale hrubého předčištění. Dochází k bouracím pracím ve stávajících nosných zděných konstrukcích a v železobetonové podlaze. Dále dochází k dočasné demontáži a náhradě několika ocelových konstrukcí.

Účelem této PD jsou, mimo stavebních úprav pro nově osazenou technologii, údržbové práce spočívající v sanačních pracích na stávajících ocelových konstrukcích a výměna dožilých ocelových konstrukcí.

2. Pro uskutečnění umístěvané stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek st. p. 552/2, parc. č. 3440, 3441 v katastrálním území Sepekov.
3. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit pozemek st. p. 552/2, parc. č. 3440, 3441 v katastrálním území Sepekov.

Odůvodnění:

Stavební úřad obdržel dne 29.09.2023 žádost o vydání závazného stanoviska na stavbu „Milevsko ČOV – Úpravy kalové koncovky a obnova haly“ na pozemku st. p. 552/2, parc. č. 3440, 3441 v katastrálním území Sepekov. S žádostí byla předložena projektová dokumentace, kterou v červnu 2023 vypracoval VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice.

Dotčený orgán zkontroloval předloženou projektovou dokumentaci a v souladu s § 79 odst. 1 stavebního zákona vymezil stavební pozemek a podmínky pro umístění stavby.

Umístění stavby je v souladu s § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska je potvrzená Situace v měřítku 1: 500 (A4). Bez této situace je výše uvedené stanovisko neplatné.


otisk úředního razítka

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILEVSKO
odbor regionálního rozvoje
-11-

Ing. Jan Kovář
referent odboru regionálního rozvoje

Obdrží:

1. VAK projekt s.r.o., Kněžskodvorská č.p. 2544, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: + 420 387 712 111, fax.: + 420 387 712 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

Váš dopis značky: 737/2023/več
Ze dne: 22.09.2023

Naše č. j.: KHSJC 33948/2023/HOK PI-PT-ST
Spisová značka: S – KHSJC 33948/2023

VAK projekt, s.r.o.
Kněžskodvorská 2544
370 04 České Budějovice
IDDS: sbgkam8

Vyřizuje: Mgr. Vinklerová
Tel. číslo: 387 712 600

Datum: 15.11.2023

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby: „Milevsko ČOV – úprava kalové koncovky a obnova haly“

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 149 správního řádu, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 4 a 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací stavby „Milevsko ČOV – úprava kalové koncovky a obnova haly“ (dále jen „projektová dokumentace“), zpracovanou 08/2023 zhotovitelem – Radek Voldřich, VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 281 59 721, hlavní projektant Ing. Petr Kohoutek, ČKAIT: 0102388, předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 24.10.2023 žadatelem – Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, zastoupeným na základě plné moci ze dne 02.10.2023 zmocněncem - VAK projekt s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice, IČ: 28159721 (dále jen „žadatel“), jako podkladem pro stavební řízení

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Žadatel podal na KHS Jč kraje dne 24.10.2023 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby: „Milevsko ČOV – úprava kalové koncovky a obnova haly“.

Zpracovatel projektové dokumentace: Radek Voldřich, VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 281 59 721, hlavní projektant Ing. Petr Kohoutek, ČKAIT: 0102388, datum zpracování: 08/2023, stupeň PD: DSP, číslo zakázky/paré: neuvedeno.

Místo stavby: parc. č. st. 552/2, parc. č. 3441, 3440, k. ú. Sepekov.

Předložená projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby – stavební úpravy, údržbové práce a obnovu odvodňovacího zařízení čistírenských kalů ve stávající hale hrubého předčištění. V sousedství stavby se nachází zástavba objektů ČOV. Bytová zástavba se v blízkosti stavby nevyskytuje.

Je navrženo nové zařízení pro odvodnění kalu, ekologicky šetrné, zamezující šíření zápachu, sloužící ke kontinuálnímu odvodnění komunálních kalů, s nízkou spotřebou energie a ostřikové vody. Nová elektroinstalace systému lisování kalu.

Jsou navrženy udržovací práce spočívající v sanačních pracích na stávajících ocelových konstrukcích a výměna dožilých ocelových konstrukcí haly. Těmito úpravami dojde k prodloužení životnosti haly.

Vytápění budovy se nově neřeší – hlavní prostory haly nejsou vytápěny a v místnosti kalolisu je stávající beze změn. Přirozené odvětrání vnitřních prostor haly bude posíleno instalací nových střešních odtahových hlavic. Osvětlení stávající.

Přípojky inženýrských sítí stávající.

Projektová dokumentace řeší hluk ze stavební činnosti.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci v části týkající se ochrany veřejného zdraví v souladu s požadavky vyplývajícími z § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 4 a 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve věci nebyl shledán rozpor s požadavky vyplývajícími z § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 4 a 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

otisk razítka

Mgr. Lucie Vinklerová
odborný rada
oddělení hygieny obecné a komunální PI-PT-ST



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava
Litvínovická 5
370 01 České Budějovice

TEL.: 387 683 103
FAX: 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 3000311064/2700



Elektronicky podepsáno
Ing. Vladimír Rohlík
Datum: 27.09.2023 5:46:23

VAK projekt s.r.o.
Kněžskodvorská 2544
370 04 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
PVL-65384/2023/140

VYŘIZUJE/ LINKA
Veřtát

DATUM
26.9.2023

K.ú. Milevsko, okr. Písek, kraj Jihočeský, čhp 1-07-04-1040-0-00, HVL_0980
" Milevsko ČOV – úpravy kalové koncovky a obnovy haly " - stanovisko správce povodí

Dne 25.9.2023 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí výše uvedenou PD " Milevsko ČOV – úpravy kalové koncovky a obnovy haly ", kterou vypracoval VAK projekt s.r.o., Č. Budějovice .

PD řeší stavební úpravy objektu hrubého předčištění a osazení nové technologie odvodňovacího zařízení čistírenských kalů na ČOV Milevsko .

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s předloženou PD bez připomínek.

Toto stanovisko platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Vladimír Rohlík
vedoucí střediska PPV

Na vědomí: spis





STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A VÝROBKÝ PSV
NOVÉ BETON. NÁBĚHY, KONSTRUKCE A VÝROBKÝ PSV
HRANICE PARCEL DLE DIGITÁLNÍ MAPY KN

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
STÁVAJÍCÍ KABEL NN PODZ.
STÁVAJÍCÍ SPĚLOVACÍ KABEL NADZ.

CELK. PLOCHA ZASAHOJÍCÍ NA CIZÍ POZEMEK - 40,6m²

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - SEPEKOV (747602)

MAJITELÉ POZEMKU Č. 3440:

- ost. plocha
- Floryčková Eva, Alšova 981, 39901 Milevsko - podíl 1/4
- Turková Věra, č. p. 103, 39851 Sepekov - podíl 1/2
- Vlachová Jana, č. p. 167, 26255 Petrovice - podíl 1/4

POZNÁMKA:

DEBETONOVÁNÍ SLOUPŮ - STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZASAHUJE NA POZEMEK Č. 3440, KTERÝ NENÍ V MAJETKU INVESTORA STAVBY. NOVÉ DEBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ NA SEVEROVÝCHOVNÍ STRANĚ OBJEKTU ROVNĚŽ ZASAHUJE NA TENTO POZEMEK. PROTOŽE JE NUTNO OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ KOTVENÍ HLAVNÍCH NOSNÝCH SLOUPŮ DO ZÁKLADOVÝCH PATEK, BUDE NUTNO OŠETŘIT BEZPEČNOSTNÍ OBSTŘEDNÍ OKOLÍ TAK, ABY DEŠŤOVÉ VODY DO TOHOTO PROSTORU NEZÁTEKALY. TO TO BUDE REALIZOVÁN DÍLČÍM DOBOURÁNÍM DOŽILÉ BETONOVÉ PLOCHY V BEZPROSTREDNÍM OKOLÍ TĚCHTO SLOUPŮ A JEJIM NAHRANZENÍM NOVOU DOBETONÁKOU S VYSPRÁVOVÁNÍM OD OBJEKTU. TO TO DOBETONOVÁNÍ BUDE PŘESAHOVAT PŘÍLEŽLIVÝ TERÉN O CCA 50MM.

PROTOŽE SE DLE KATASTRÁLNÍ MAPY A GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ PŘEDNĚTNÉ OBLASTI NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ HALY ČÁSTEČNĚ I NA PARC. Č. 3440 A STÁVAJÍCÍ NOSNÉ SLOUPY SE BUDOU OBETOŇOVAT DLE TOHOTO VÝKRESU (POPIS VIZ. "POZNÁMKA"), JÁ JAKO MAJITELKA NÍŽE UVEDENÉ PARCELY SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OBETOŇÁVEK DLE TOHOTO SITUÁČNÍHO VÝKRESU.

by car

PARC. 3440
Turková Věra, č. p. 103, 39851 Sepekov - podíl 1/2


**SOUHLAS S DOBETONÁVKOU NOVÝCH NÁBĚHŮ
NA PARC. Č. 3440**

DATUM - VII./2023

MĚŘ.: 1:200

NA PARC. Č. 3440

VÝŘEZ:



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A VÝROBKY PSV
- NOVÉ BETON. NÁBĚHY, KONSTRUKCE A VÝROBKY PSV
- HRAVICE PARCEL DLE DIGITÁLNÍ MAPY KN
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KABEL NN PODZ.
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL NADZ.

CELK. PLOCHA ZASAHUJÍCÍ NA CIZÍ POZEMEK - 40,5m²

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - SEPEKOV (747602)

MAJITELÉ POZEMKU Č. 3440:

- ost. plocha
- Floryčková Eva, Alšova 981, 39901 Milevsko - podíl 1/4
- Turková Věra, č. p. 103, 39851 Sepekov - podíl 1/2
- Vlachová Jana, č. p. 167, 26255 Petrovice - podíl 1/4

POZNÁMKA:

OBETONOVÁNÍ SLOUPŮ - STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZASAHUJE NA POZEMEK Č. 3440, KTERÝ NENÍ V MAJETKU INVESTORA STAVBY. NOVÉ OBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ NA SEVEROVÝCHODNÍ STRANĚ OBJEKTU ROVNĚŽ ZASAHUJE NA TENTO POZEMEK. PROTOŽE JE NUTNO OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ KOTVENÍ HLAVNÍCH NOSNÝCH SLOUPŮ DO ZÁKLADOVÝCH PATEK, BUDE NUTNO OŠETŘIT BEZPROSTŘEDNÍ OKOLÍ TAK, ABY DEŠŤOVÉ VODY DO TOHOTO PROSTORU NEZATĚKALY. TOTO BUDE REALIZOVÁNO DILČÍM ODBOURÁNÍM DOŽÍLÉ BETONOVÉ PLOCHY V BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ TĚCHTO SLOUPŮ A JEJÍM NÁHRADENÍM NOVOU DOBETONÁVKOU S VYSPÁDOVÁNÍM OD OBJEKTU. TOTO OBETONOVÁNÍ BUDE PŘESAHOVAT PŘILEHLÝ TERÉN O CCA 50MM.

PROTOŽE SE DLE KATASTRÁLNÍ MAPY A GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ PŘEDNĚTNÉ OBLASTI NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ HALY ČÁSTEČNĚ I NA PARC. Č. 3440 A STÁVAJÍCÍ NOSNÉ SLOUPY SE BUDOU OBETONOVÁVAT DLE TOHOTO VÝKRESU (POPS VIZ. "POZNÁMKA"), JA JAKO MAJITELKA NÍŽE UVEDENÉ PARCELY SOUHLASÍ S PROVEDENÍM OBETONÁVEK DLE TOHOTO SITUÁČNÍHO VÝKRESU.


DNE 03.10.2023

PODPIS: M. J.

PARC. 3440
Floryčková Eva, Alšova 981, 39901 Milevsko - podíl 1/4

SOUHLAS S DOBETONÁVKOU NOVÝCH NÁBĚHŮ
NA PARC. Č. 3440

VÝŘEŽ:
DATUM - VII./2023
MĚR.: 1:200
01



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A VÝROBKÝ PSV
- NOVÉ BETON. NÁBĚHY, KONSTRUKCE A VÝROBKÝ PSV
- HRANICE PARCEL DLE DIGITÁLNÍ MAPY KN
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KABEL NN PODZ.
- STÁVAJÍCÍ SPĚLOVACÍ KABEL NADZ.
- CELK. PLOCHA ZASAHUJÍCÍ NA CIZÍ POZEMEK - 40,6m²

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - SEPEKOV (747602)

MAJITELÉ POZEMKU Č. 3440:

- ost. plocha
- Floryčková Eva, Alžběta 981, 39901 Milevsko - podíl 1/4
- Turková Věra, č. p. 103, 39851 Sepekov - podíl 1/2
- Vlachová Jana, č. p. 167, 26255 Petrovice - podíl 1/4

POZNÁMKA:

OBETONOVÁNÍ SLOUPŮ - STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZASAHUJE NA POZEMEK Č. 3440, KTERÝ NENÍ V MAJETKU INVESTORA STAVBY. NOVÉ OBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ NA SEVEROVÝCHODNÍ STRANĚ OBJEKTU ROVNĚŽ ZASAHUJE NA TENTO POZEMEK. PROTOŽE JE NUTNO OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ KOTVENÍ HLAVNÍCH NOSNÝCH SLOUPŮ DO ZÁKLADOVÝCH PATEK, BUDE NUTNO OŠETRIT BEZPROSTŘEDNÍ OKOLÍ TAK, ABY DEŠŤOVÉ VODY DO TOHOTO PROSTORU NEZATĚKALY. TOTO BUDE REALIZOVÁNO DÍLČÍM ODBOURÁNÍM DOŽILÉ BETONOVÉ PLOCHY V BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ TĚCHTO SLOUPŮ A JEJÍM NAHRAZENÍM NOVOU DOBETONÁVKOU SVYSPÁDOVÁNÍM OD OBJEKTU. TOTO OBETONOVÁNÍ BUDE PŘESAHOVAT PŘÍLEHLÝ TERÉN O CCA 50MM.

PROTOŽE SE DLE KATASTRÁLNÍ MAPY A GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ PŘEDNĚTÉ OBLASTI NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ HALY ČÁSTEČNĚ I NA PARC. Č. 3440 A STÁVAJÍCÍ NOSNÉ SLOUPY SE BUDOU OBETONOVÁVAT DLE TOHOTO VÝKRESU (POPIS VIZ. "POZNÁMKA"), JÁ JAKO MAJITELKA NÍŽE UVEDENÉ PARCELY SOUHLÁSÍ S PROVEDENÍM OBETONÁVEK DLE TOHOTO SITUÁČNÍHO VÝKRESU.

DNE 03.10.2023

PODPIS: *Jan J. J. J.*

PARC. 3440
Vlachová Jana, č. p. 167, 26255 Petrovice - podíl 1/4

SOUHLAS S DOBETONÁVKOU NOVÝCH NÁBĚHŮ

NA PARC. Č. 3440

VÝŘEZ:

DATUM - VII/2023

MĚR.: 1:200

01

Váš dopis ze dne: 22.09.2023

Naše značka: O23070214533
Vyřizuje: Ing. Tereza Kolářová
Tel.: tel.: +420 387 761 522
E-mail: tereza.kolarova@cevak.cz
Datum: 10.10.2023

VAK projekt s.r.o.
Ing. Simona Večeřová
Kněžskodvorská č.p. 2544
370 04 České Budějovice 3

Milevsko parc. č. 2087/5, 2087/6, 2089/1, 2090/1, 2090/5, 2094/2, 2094/3, 2094/5, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 26 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Milevsko ČOV - úpravy kalové koncovky a úprava haly (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)

Investor: Město Milevsko, nám. E. Beneše, č.p. 420, 39901 Milevsko

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy, údržbové práce a obnovu odvodňovacího zařízení čistírenských kalů v hale hrubého předčištění na ČOV Milevsko. Základním nově navrhovaným zařízením pro odvodnění kalu bude ekologicky šetrné odvodňovací zařízení zamezující šíření zápachu, sloužící ke kontinuálnímu odvodnění komunálních kalů.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Činnosti před realizací:

- Společnosti ČEVAK a.s. (Ing. Kateřina Tebichová, tel. 728 104 466, katerina.tebichova@cevak.cz) bude v předstihu nejméně 60 dní před požadovaným zahájením stavby písemně zaslán k odsouhlasení harmonogram stavby s časovým vyznačením odstavek jednotlivých stávajících objektů.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Zhotovitel stavby bude odstavky jednotlivých objektů provádět jen se souhlasem odpovědné osoby provozovatele Václav Pouch, tel. 602184261, vaclav.pouch@cevak.cz (zápis do stavebního deníku).
- Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.
 - o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.


S pozdravem

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

Ing. Tereza Kolářová zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
referent vyjadřovací činnosti oddíl B, vložka 657

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Milevsko parc. č. 2087/5, 2087/6, 2089/1, 2090/1, 2090/5, 2094/2, 2094/3, 2094/5, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 951, Sepekov parc. č. 2993/1, 3019/1, 3034/26, 3034/27, 3168/15, 3168/3, 3440, 3441, 552/2, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 557, 558

Přílohy: Mapa_O23070214533.pdf



	vodovod surová voda mimo provoz	kanalizace dešťová kanalizace odlehčovací stoka	silový kabel ovládací kabel jiný provozatel
síť s poskytováním vybraných služeb			Měřítko
1 : 2 000			Katastrální území
Milevsko, Sepakov			Příloha k vyjádření č.
O23070214533			Vyhotovil
Tereza Kolářová			Vytisknuto
22.09.2023 10:35			Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných
vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem			požadujeme předložit projektovou dokumentaci.

ČEVAK
a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice

Váš dopis ze dne: 04.09.2023

Naše značka: O23070213056
Vyřizuje: Ing. Tereza Kolářová (A)
Tel.: tel.: +420 387 761 522
E-mail: tereza.kolarova@cevak.cz
Datum: 04.09.2023

VAK projekt s.r.o.
Ing. Simona Večeřová
Kněžskodvorská č.p. 2544
370 04 České Budějovice 3

Milevsko parc. č. 2087/5, 2087/6, 2089/1, 2090/5, 2094/2, 2094/5, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 951, Sepekov ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Milevsko ČOV - úprava kalové koncovky a úprava haly (zákres sítí)

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky. Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora.
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.
- Vytyčení sítí v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte u společnosti ČEVAK a.s. - Martin Kocourek, tel. 702 240 824, martin.kocourek@cevak.cz. (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti ČEVAK a.s. - Vendula Steklá, tel. 387 761 520, vendula.stekla@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě.
- V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem

Ing. Tereza Kolářová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Milevsko parc. č. 2087/5, 2087/6, 2089/1, 2090/5, 2094/2, 2094/5, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 951, Sepekov parc. č. 2993/1, 3019/1, 3034/27, 3440, 3441, 552/2, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 557, 558

Přílohy: Mapa_O23070213056.pdf



ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice


IČO: 60849657
DIČ: CZ60849657

[T] +420 387 761 911
[E] info@cevak.cz
[I] www.cevak.cz

 Zákaznická linka
844 844 870

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657.

Naše voda. **Náš život.**





EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

VAK projekt s.r.o.
Simona Večeřová
Kněžskodvorská 2544
37004 České Budějovice

Písek, 22.09.2023

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Název stavby: Milevsko ČOV - úprava kalové koncovky a úprava haly

Místo stavby: KÚ Milevsko (694673), Sepekov (747602), žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli

EG.D, a.s.

Poskytování informací k
sítím
Vrcovická 2297
397 01 Písek
www.egd.cz

Martina Nováková
T +420-705623725
martina.novakova2@egd.cz

Naše značka
M18391-27102537

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

o hranicích ochranného pásma trvale informování.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Rudolf Poncar, tel.: 38253-4525, mail: rudolf.poncar@egd.cz.**
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26265988, s platností do 04.09.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření),

který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správců zařízení:

Správce VN, NN, Patrik Fiala, tel.: 38343-4731, mail: patrik.fiala@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

VAK projekt s.r.o.
Ing. Simona Večeřová
Kněžskodvorská 2544
37004 České Budějovice

Písek 04.09.2023

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Investor stavby: Město Milevsko
Název stavby: Milevsko ČOV - úprava kalové koncovky a úprava haly
Místo stavby: KÚ Milevsko (694673), Sepekov (747602),
žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a **není** vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na www.egd.cz - **Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit

EG.D, a.s.
Poskytování informací k sítím
Vrcovická 2297
397 01 Písek
www.egd.cz

Martina Nováková
T +420-705623725
martina.novakova2@egd.cz

Naše značka
M18391-26265988

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400



veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD.
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Rudolf Poncar, tel.: 38253-4525, mail: rudolf.poncar@egd.cz
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon větší než 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,1 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m



Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	<u>1 m</u>

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Patrik Fiala, tel.: 38343-4731, mail:

patrik.fiala@egd.cz

Vyjádření má platnost do 04.09.2025.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme informativně zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26265988



Datum 04.09.2023

eg·d

001

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.

Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slaněné min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti


pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.





EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

VAK projekt s.r.o.
Ing. Simona Večeřová
Kněžskodvorská 2544
37004 České Budějovice

Písek 04.09.2023

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Investor stavby: Město Milevsko
Název stavby: Milevsko ČOV - úprava kalové koncovky a úprava haly
Místo stavby: KÚ Milevsko (694673), Sepekov (747602),
žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s.

Vyjádření má platnost do 04.09.2025.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

EG.D, a.s.
Poskytování informací k sítím
Vrcovická 2297
397 01 Písek
www.egd.cz


Martina Nováková
T +420-705623725
martina.novakova2@egd.cz

Naše značka
M18391-26265988

Číslo žádosti: 26265988

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Informativní zákres sítě plynu k žádosti 26265988



Datum 04.09.2023

eg·d

001

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.

(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 287326/23

Číslo žádosti: 0123 437 980 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Milevsko ČOV - úpravy kalové koncovky a obnova haly	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	VAK projekt s.r.o.	
Stavebník	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420/420 n, Milevsko, 39901	
Zájmové území	Okres	Písek
	Obec	Milevsko, Sepekov
	Kat. území / č. parcely	Milevsko; Sepekov
Platnost Vyjádření	24. 10. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

Číslo jednací: 287326/23

Číslo žádosti: 0123 437 980

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 24. 10. 2023.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, František Káliek, tel.: 602 486 780, e-mail: frantisek.kaliek@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 24. 10. 2023 pod č.j. 287326/23;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dnů před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 287326/23

Číslo žádosti: 0123 437 980

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Ing. Vok Zdrahal, mobil: 776264550, 607056278; e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278 DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Montela s.r.o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice

IČ: 14503026 DIČ: CZ 14503026

kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz


Zakom s.r.o.

se sídlem: Roháčova 2285 397 01 Písek

IČ: 25171747 DIČ: CZ25171747

kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz
Antonín Talafoús, mobil: 721871644, e-mail: telekomunikace@zakompisek.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

----- hranice zájmového území a vyjádření

Kašp
 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 9
 DIČ CZ04084063
 102



- | Symbol | Text | Symbol | Text |
|--------|---|--------|---|
| | bravica zefixovaná dovnitř a vyztužení | | nerozměry přírubě sploštné klobouk, NEPŘE brzdě |
| | HN přípojnky dovnitř a HN přípojnky DČTN | | nerozměry přírubě sploštné a neretifikace klobouk |
| | rozměry přírubě neretifikace klobouk | | rozvětrání sH, odstavce pádové rozvětrání sH |
| | rozměry přírubě sploštné klobouk, NEPŘE brzdě | | rozvětrání sH |
| | zavazovací sploštné a neretifikace klobouk | | nerozměry přírubě neretifikace klobouk |
| | nerozměry přírubě neretifikace klobouk | | nerozměry sH cív |
| | nerozměry sH cív | | |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | navrhovaný příbeh optického kabelu, NYPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu |
| | HN přípojka, území z HN přípojkou CETIN | | radové síť, osazení podzemí radové sítě |
| | záměrný příbeh metalického kabelu | | radové síť |
| | záměrný příbeh optického kabelu, NYPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu | | naprovození sítě |
| | navrhovaný příbeh metalického kabelu | | podzemí sítě cizí |
| | radové síť cizí | | sítě z HN |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | kratká zřizovací ústava / vyhláška |  | rozvrhový příloh společného zákona, NEPÉ ústavy |
|  | NH příloha, ústava / NH příloha ČZTN |  | nová společná / metacitická ústava |
|  | změny příloh metacitické ústavy |  | rozdělní sít, rozdělní jednoroz. rozdělní sít |
| | změny příloh společného zákona, NEPÉ ústavy | | rozdělní sít |
| | novo společná společná / metacitická ústava | | nerozdělní sít |
| | rozvrhový příloh metacitické ústavy | | rozdělní sít |
| | rozdělní sít cizí | | rozdělní sít cizí |
| | sít a NH | | sít a NH |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území z vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NDPE trasy
nebo součást optického a metalického kabelu |
| | NV přípojka, úroveň z NV přípojkou CETIN | | radové síť, odrazná pásmo radové síť |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radové síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NDPE trasy
nebo součást optického a metalického kabelu | | napájecí síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť |
| | radové síť | | číslo z NV |

**vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
společnosti CETIN a.s.**

(„Vyjádření“)

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.**

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 251158/23

Číslo žádosti: 0123 400 617 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Milevsko ČOV - úprava kalové koncovky a úprava haly	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	VAK projekt s.r.o.	
Stavebník	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, Milevsko, 39901	
Zájmové území	Okres	Písek
	Obec	Milevsko, Sepekov
	Kat. území / č. parcely	Milevsko; Sepekov
Platnost Vyjádření	4. 9. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 251158/23

Číslo žádosti: 0123 400 617

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 4. 9. 2023.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, František Kalianko, tel.: 602 486 780, e-mail: frantisek.kalianko@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 4. 9. 2023 pod č.j. 251158/23;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařazení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s krytými kabelovými komorami, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je po počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 251158/23

Číslo žádosti: 0123 400 617

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti CETIN a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Ing. Vok Zdrahal, mobil: 776264550, 607056278; e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278 DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Montela s.r.o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice

IČ: 14503026 DIČ: CZ 14503026

kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz


Zakom s.r.o.

se sídlem: Roháčova 2285 397 01 Písek

IČ: 25171747 DIČ: CZ25171747


kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz
Antonín Talafous, mobil: 721871644, e-mail: telekomunikace@zakompisek.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA
 ———— hranice zájmového území a vyjádření


Kal
 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ04084063
 102



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice záborového území a výhledové | | navrhovaný průběh optického kabelu, ADPE šňůrky |
| | NV přípojná, území s NV přípojnou CETIN | | malé současně optického a metalického kabelu |
| | navrhovaný průběh metalického kabelu | | rodové síť, ochranná pásmo rodové síť |
| | navrhovaný průběh optického kabelu, ADPE šňůrky | | podzemní síť |
| | malé současně optického a metalického kabelu | | improvizovaná síť |
| | navrhovaný průběh metalického kabelu | | podzemní síť cíl |
| | podzemní síť cíl | | síť z NV |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | Gen | Genotyp | Phenotyp |
|----------------------------------|---|----------------------------------|
| bravica željzova izumi s vysohou |  | bravica željzova izumi s vysohou |
| bravica željzova izumi s nizkou |  | bravica željzova izumi s nizkou |
| bravica željzova izumi s vysohou |  | bravica željzova izumi s vysohou |
| bravica željzova izumi s nizkou |  | bravica željzova izumi s nizkou |
| bravica željzova izumi s vysohou |  | bravica željzova izumi s vysohou |
| bravica željzova izumi s nizkou |  | bravica željzova izumi s nizkou |
| bravica željzova izumi s vysohou |  | bravica željzova izumi s vysohou |
| bravica željzova izumi s nizkou |  | bravica željzova izumi s nizkou |
| bravica željzova izumi s vysohou |  | bravica željzova izumi s vysohou |
| bravica željzova izumi s nizkou |  | bravica željzova izumi s nizkou |
| bravica željzova izumi s vysohou |  | bravica željzova izumi s vysohou |
| bravica željzova izumi s nizkou |  | bravica željzova izumi s nizkou |
| bravica željzova izumi s vysohou |  | bravica željzova izumi s vysohou |
| bravica željzova izumi s nizkou |  | bravica željzova izumi s nizkou |
| bravica željzova izumi s vysohou |  | bravica željzova izumi s vysohou |
| bravica željzova izumi s nizkou |  | bravica željzova izumi s nizkou |
| bravica željzova izumi s vysohou |  | bravica željzova izumi s vysohou |
| bravica željzova izumi s nizkou |  | bravica željzova izumi s nizkou |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trasy |
| | NV přípojná, území s NV přípojem CETIN | | rozdělovací skříň, ochranné pásmo rozvodné skříně |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | rozvodná skříň |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trasy | | nepravoúhelníková skříň |
| | nebo součástí optického a metalického kabelu | | podzemní skříň cív |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | skříň s NV |
| | rozvodná skříň cív | | |