

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Kulturní a kreativní centrum Milevsko“ zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
A
ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

Zadavatel:

Město Milevsko

sídlo: nám. E. Beneše 420
IČO: 00249831
zastoupen: Ing. Ivan Radosta, starosta

Zástupce zadavatele:

KVB advokátní kancelář s.r.o.

sídlo: Teplého 2786, 530 02 Pardubice
IČO: 01460412
zastoupen: Mgr. Bc. Tomáš Auer, advokát

V Pardubicích dne 24. 10. 2024

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele Vám předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace a změnu zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Kulturní a kreativní centrum Milevsko**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Zadavatel obdržel dne 17. 10. 2024 a dne 22. 10. 2024 prostřednictvím e-mailu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obsahující několik samostatných dotazů.

Dotaz č. 1:

Dovoluji si vás touto cestou požádat o doplňující informace k zakázce „Kulturní a kreativní centrum Milevsko“ , část B: Dodávky a instalace vybavení.

Pol. Z1 a Z2 – stohovatelné a spínatelné židle – ve druhém odstavci uvádíte, že „podnož bude vyrobena svařením NEREZOVÝCH trubek“ ; a v následující větě pak uvádíte „povrch trubek je BARVA RAL... Jedná se o překlep nebo opravdu požadujete nerez přetírat barvou?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že se jedná o překlep, ke kterému došlo při úpravě specifikace. Zadavatel požaduje povrch trubek broušenou nerez.

Dotaz č. 2:

Pol. Z1 a Z2 – u tvarovaného sedáku a opěráku uvádíte „vrchní oboustranná POHLEDOVÁ dýha barva RAL“. Opravdu požadujete pohledovou dýhu přetírat barvou? Z pohledu výrobce se jedná o zbytečné navyšování ceny výrobku. Pod barvu je dostačující nepohledová dýha, barva skryje veškeré vizuální defekty.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že se jedná o chybu. Zadavatel požaduje pohledovou dýhu v dekoru dub.

Dotaz č. 3:

Pol. S1 a S2 – Stoly – požadujete podnož z nerezových trubek. Je zde jistá nesrovnalost s dokončením nerezových podnoží u židlí, kde nerezovou podnož požadujete dokončit barvou dle RAL. Opravdu bude stolová podnož nerez a podnož židlí barva RAL?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že u stolů i židlí požaduje podnože z broušeného nerez.

Dotaz č. 4:

Pol. S1 a S2 – stoly - opět nesrovnalost mezi stolovou deskou z lamina DUB a dýhou židle barva RAL. Lze toto upřesnit?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje a požaduje, aby stolová deska i dýha židlí byly v dekoru dub.

Dotaz č. 5:

Pol. P1 – pracovní pult - pracovní deska kompakt – vzhledem k velmi výrazným rozdílům v cenách tohoto materiálu by bylo vhodné upřesnit dekor kompaktu.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje požadavky na kompaktní deska min. tl. 12 mm, černé jádro, dekor antracit.

Dotaz č. 6:

Pol. P1 – dřez granitový – prosím o upřesnění barevného odstínu granitového dřezu. Je u dřezu požadavek na odkapávací plochu? Bude součástí dodávky i dřezová baterie? Jaké jsou požadavky na dřezovou baterii – se sprchou, v barvě dřezu nebo chrom, nástěnná, páková, vysoká... atd.

Odpověď:

Zadavatel požaduje dřez v odstínu antracit bez odkapávací plochy, dřezová baterie nerezová jednoduchá páková bez sprchy, kulaté rameno obloukové – výška cca 250 mm pod výtok.

Dotaz č. 7:

Lze blíže vyspecifikovat barevnost laminovaných desek na skříně? V popisu je specifikováno provedení pouze u soklů – lamino světle šedobéžové. Korpus a dvířka skříněk budou ve stejném dekoru?

Odpověď:

Zadavatel požaduje korpusy, dvířka i sokl v provedení laminovaná dřevotříska světlá šedobéžová (stejný odstín jako akustické obložení sálu, světlejší odstín), hrany ABS 1 mm v odstínu lamina.

Dotaz č. 8:

Pol. S3 – stůl skládací - pro stolové desky na sklopnou podnož platí obecná pravidla pro min tl. stolové desky 24 mm (pro zajištění dostatečné pevnosti spoje desky a podnože), což kompak tl. 12 mm nesplňuje. Bude nutné kompaktní desku podložit dalším materiálem – je toto řešení pro investora přijatelné?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že se nebrání podložení dalším vhodným materiálem pro splnění minimální nutné celkové tloušťky desky pro zajištění dostatečné pevnosti spoje desky a podnože, případně je možné zvolit jiný způsob kotvení (např. kotvení shora s následnou pohledovou úpravou).

Dotaz č. 9:

Žádáme o upřesnění počtu stropních předpjatých panelů na akci Kulturní a kreativní centrum Milevsko. V PD je celkem 8 ks panelů. Tomu odpovídá ve výkazu výměr montáž, ale ve specifikaci je pouze 6 ks.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že správně je počet 8 ks.

Upravená příloha zadávací dokumentace č. 5.B Dokumentace - soupis vybavení (pro část B) – změna č. 2 je uveřejněna na profilu zadavatele <https://zakazky.milevsko-mesto.cz/>

Zadavatel dále ve smyslu ust. § 99 zákona o zadávání veřejných zakázek před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnil zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, a to konkrétně úpravou samotné Zadávací dokumentace, Přílohy č. 6.A – Soupis prací s výkazem výměr a doplněním Přílohy č. 5.A – Dokumentace.

Zadavatel požaduje z důvodu posouzení splnění požadovaných vlastností vybavení (část B) jako další kritérium technické kvalifikace ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. k) zákona o zadávání veřejných zakázek od vybraného dodavatele předložit vzorky výrobků určených k dodání, a to předložením vzorků 2 ks židlí (Z1 dle specifikace uvedené v Příloze č. 5.B) a 1 ks stolu (S1 dle specifikace uvedené v Příloze č. 5.B). Zadavatel bude posuzovat především stohovatelnost, spínatelnost bez použití dalších prvků a použitý materiál u podnože. Změna zadávací dokumentace tak spočívá v doplnění dalšího požadavku zadavatele na prokázání splnění technické kvalifikace u části B veřejné zakázky, předložení dokladu prokazujícího použití požadovaného typu nerezů, doplnění způsobu předložení požadovaných vzorků zadavateli a vyhrazení si povinnosti dodavatele převzít předložené vzorky.

Zadavatel dále zjistil, že je nutná úprava v části stavby, která zatepluje čtvrtkruhovou část. Změna zadávací dokumentace spočívá v úpravě příslušného soupisu prací s výkazem výměr, kde je nově zařazen list s označením „01 Doplněné konstrukce a materiály“ s nově doplněnými příslušnými položkami vztahujícími se k této změně. Dodavatelé tak v rámci svých nabídek budou vyplňovat nový upravený Soupis prací s výkazem výměr – změna č. 1 (příloha č. 6.A zadávací dokumentace). Zároveň je touto změnou zadávací dokumentace doplňován do Přílohy č. 5.A – Dokumentace výkres s označením D1.30 znázorňující zateplení čtvrtkruhové části.

Změna zadávací dokumentace spočívající v úpravě Zadávací dokumentace, Přílohy č. 6.A – Soupis prací s výkazem výměr a doplnění Přílohy č. 5.A – Dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: <https://zakazky.milevsko-mesto.cz/>

Zadavatel zároveň v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to nově do 25. 11. 2024 do 10.00 hod.

S pozdravem

za zástupce zadavatele

Mgr. Bc. Tomáš Auer

pověřený zástupce