



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Písek  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPC-51508-2/ČJ-2024-020506-I

Písek 30. dubna 2024

Počet stran: 3

Přílohy: 9x el. přílohaJan Jeništa  
Building-Investment, s.r.o.  
Arch.Dubského 387  
38601 Strakonice  
ID DS: aers4k4**Průmyslový park Milevsko - změna stavby - úsek 5 - vyjádření**

Na podkladě zaslané PD, kterou jsme obdrželi emailem dne 2. 4. 2024 s žádostí o vyjádření ke stavbě: „**ZTV Průmyslový park Milevsko - změna stavby - úsek 5**“, vydává DI PČR Písek toto vyjádření:

— **-souhlasíme** s PD, kterou zpracoval Jan Jeništa a ověřil BC. Jakub Jeništa, DiS pod arch. č. B-0522 z 3/2024, ve které projektanti garantují dodržení příslušných zákonných norem.

Při stavbě požadujeme dodržet následující požadavky dané ČSN:

- komunikace bude řádně odvodněna.
- obrubníky budou na počátku a koncích zaobleny, či zapuštěny a nebudou tvořit ostré hrany.
- je nutné také zachovat odstup pevných překážek (sloupů VO a pod.) od komunikace a pojezdových ploch, a to minimálně 0,5 m.
- bude dodržena vyhl. č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- vegetace v době maximálního vzrůstu nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace a rozhledů (ani větve stromů).
- bude dodržěn příčný sklon chodníku do 2 % v šířce minimálně 0,90 m.
- v místě, kde budou v chodníku umístěny pevné překážky (sloupy VO, svislé DZ a pod.) bude zajištěn bezpečný průchod chodců (min. šířka 0,90 m).
- v rozhledových poměrech křižovatek a sjezdů nebudou žádné překážky bránící v rozhledu. Tyto plochy budou bez oplocení a překážek a budou součástí veřejného prostoru. Budou zde umístěny pouze překážky, které zde dle příslušné ČSN mohou být.

Na Výstavišti 377  
397 01 Písek

www.policie.cz

Tel.: 974 235 250  
E-mail: krpc.podatelna@pcr.cz  
ID DS: eb8ai73

-toto vyjádření není souhlas s napojením sjezdu č. 1 úsek č. 5 - komunikace. Požadujeme předložit samostatnou PD, která bude plnit příslušné ČSN a zákonné normy. Jelikož jde o napojení pomocí sjezdu, je nutné posuzovat rozhledy dle ČSN 73 6110 článek 12.7.

-nové úseky komunikace budou nasvětleny veřejným osvětlením dle příslušných ČSN.

*Veřejné osvětlení bude plnit následující PLATNÉ PŘEDPISY:*

*Světelnětechnické parametry osvětlení pozemních komunikací stanoví normy [7]-ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení, [8]-ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky, [9]-ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet a [10]-ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření. Není jednoznačné, zda bude dostatečné pouze jednostranné osvětlení komunikace.*

-k trvalému dopravnímu značení vydáváme **souhlasné stanovisko** podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením dle návrhu. DZ bude umístěno a provedeno dle TP 65, TP 133 VL a vyhl. 294/2015 Sb.

-k realizaci stavby je zpracováno dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO), aby při provádění prací byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu přechodným dopravním značením. DIO musí zpracovat projektant s autorizací na dopravu, dopravní stavby, kdy jeho razítko bude na DIO otlačeno. Poté bude DIO, a to včas před zahájením prací, předloženo k odsouhlasení na PČR, KŘPJČK, DI Písek s žádostí příslušného správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. PČR, KŘPJČK, DI Písek na tomto základě vydá předchozí souhlas dle zákona č. 13/1997 Sb., a vyjádření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, včetně všech změn a doplňků, ke zvláštnímu užívání komunikace, pro potřeby silničního správního úřadu. Dopravní značení dle návrhu DIO stanoví příslušný odbor dopravy MěÚ Milevsko, ORR, silniční hospodářství.

-při stavbě nedojde k poškozování a znečišťování komunikací v okolí stavby, budou učiněna taková opatření, aby tomuto nedošlo. Pokud i přes přijatá opatření k tomuto dojde, budou ihned učiněna opatření k odstranění závady.

-nadále platí naše doporučení, které bylo vydáno ve stanovisku k PD "Přístupová komunikace do nové průmyslové zóny v ul. Dukelská, Milevsko - I. etapa", kde bylo uvedeno:...."-*doporučujeme z hlediska bezpečnosti silničního provozu stavebně upravit příjezdové komunikace do průmyslové zóny (především křižovatku ulice Sokolovská a Dukelská)*".

Na vědomí:

-MěÚ Milevsko, odbor regionálního rozvoje, silniční hospodářství, IdDS:8kabvcx

Vyřizuje:  
por. Stanislav Grech DiS.  
974 235 258

npor. Mgr. Ing. Michal Chmela, LL.M.  
Vedoucí oddělení