



NEŘEŠENÁ ČÁST

POZN:
JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ BOD V ROHU OBJEKTU, MUŠÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM KOTVICÍM BODĚ UMÍSTĚNĚM V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHDNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

- U1 - Střešní hák zalomený k montáži na šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou
Dřevěný nosník min. rozměru 60 x 120 mm. 26 ks
- U2 - Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, délka 500 mm
Průměr sloupku 16 mm.
Snadná a rychlá instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí rozpěrné mechanické kotvy ve spodní části sloupku.
Pro beton třídy C20/25 a vyšší.
Montáž bodů do betonové konstrukce musí být provedena v souladu s poskytnutým montážním návodem. V případě, že tomu tak nebude, může docházet k protažení namontovaných lanových úchytlů a je nutné nad rámec nabízených služeb na vlastní náklady objednat provedení tahových zkoušek!!! 3 ks

1,2,, ... Pořadové číslo kotvicího bodu

NAVRHL A ZAKRESLIL:	ING. KRISTÝNA VÍTKOVÁ	TOPWET s.r.o.
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM		NÁM. VILÉMA MRŠTÍKA 62 664 81 OSTROVAČICE, ČR 777717120, 777725089
STAVBA: 20180141_DOMOV PRO SENIORY, MILEVSKO	DATUM 30.1.2018	
	MĚŘÍTKO -	
	Č.VÝKRESU D.1.1.b.21	