

LEGENDA - STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ZDIVO, KONSTRUKCE KROVU
- STÁVAJÍCÍ KROKVE
- STÁVAJÍCÍ ROVINY STŘECHY

LEGENDA - NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ (ZRUŠENÉ) ROVINY STŘECHY
- NAVRHOVANÉ ROVINY STŘECHY
- NOVÉ KONSTRUKCE (ZDIVO, PRVKY KROVU)
- KROKVE NOVÉHO KROVU
- OCELOVÉ KONSTRUKCE – NOVÁ POLOHA PŮVODNÍCH OCEL. RÁMŮ
- VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY TL. 100 MM Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ P+D PRO TL. STĚNY 115 MM, PEVNOST P10, RW = 47 (–2; –5) dB PŘI PLOŠNÉ HMOTNOSTI ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK TL. 15 MM 175 KG/M2 ZDIVO OPATŘENO OBOUSTRANNOU OMÍTKOU
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ P+D PRO TL. STĚNY 300 MM, PEVNOST P10, MALTA M5, Rw=57 (–2; –7) dB
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S MALTOVANOU KAPSOU PRO TL. STĚNY 250 MM, PEVNOST P15, MALTA M10, Rw=57 (–2; –6) dB PŘI PLOŠNÉ HMOTNOSTI ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK TL. 15 MM 313 KG/M2
- – SDK AKUSTICKÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA TL. 150 MM – PROFILY CW 100 a'–625 MM + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80 MM (80 KG/M3); OBOUSTRANNÉ PLÁŠTĚNÍ SDK DESKA TL. 2x12,5 MM Z KAŽDÉ STRANY PŘÍČKY (RESP. PROFILŮ), Rw=56 dB POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POŽADAVKU PBŘS!
- NOSNÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY – ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 250 MM (Podrobnosti viz Konstrukční projekt)
- TEPELNÁ IZOLACE KONSTRUKCÍ Z MINERÁLNÍ VLNY – PROVEDENÍ DLE ČSN 73 0540–2/Z1 (Podrobnosti viz Tabulky skladeb podlah a konstrukcí)
- +9,300 STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAŽÍ
- +9,380 NAVRHOVANÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAŽÍ
- NAVRŽENÁ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA (Podrobnosti viz PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY)
- S.1c OZNAČENÍ PODROBNÉ SPECIFIKACE KONSTRUKCÍ A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (Podrobnosti viz Tabulky skladeb podlah a konstrukcí)
- 1000 KÓTY NOVĚ NAVRHOVANÝCH NEBO UPRAVOVANÝCH KONSTRUKCÍ
- NAVRHOVANÝ OKAPOVÝ SYSTÉM S KRUHOVÝMI SVODY
- POCHOZÍ MANIPULAČNÍ LÁVKA (Podrobnosti viz Tabulky prvků PSV)

POZNÁMKY:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- POZEDNICE JSOU KOTVENY OCEL. PÁSKOVINOU PO cca 2 m
- VEŠKERÉ NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU PŘED OSAZENÍM ŘÁDNĚ VYSCHLÉ A NAPUŠTĚNÉ PŘÍPRAVKEM PROTI HOUBÁM, PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY POHLEDOVĚ PŘIZNANÉ BUDOU PROVEDENY Z HOBLOVANÝCH PROFILŮ
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU VSTUPUJÍCÍ DO INTERIÉRU NUTNO OPATŘIT PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM
- **V RÁMCI REKONSTRUKCE JE SNAHA O CO NEJVĚTŠÍ OPĚTOVNÉ POUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ KROVU, JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU OČÍSLOVÁNY A SNESENY, BUDOU USKLADNĚNY TAK ABY NEDOCHÁZELO K JEJICH DEGRADACI VLIVEM POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ**
- **STÁVAJÍCÍ NOSNÉ PRVKY KROVU BUDOU STATICKY POSOUZENY DLE PLATNÝCH NOREM, V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDOU VYHOVOVAT, BUDE NAVRŽENO JEJICH ZESÍLENÍ, PŘÍPADNĚ PRVKY O NOVÉM PROFILU DLE STAT. NÁVRHU**
- INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDOU OBEZDĚNY V CELÉM ROZSAHU PŮDNÍHO PROSTORU, DŘEVĚNÉ A OCELOVÉ PRVKY PROCHÁZEJÍCÍ ŠACHTAMI BUDOU OBLOŽENY SDK DESKAMI S ODPOVÍDAJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- **NOVÁ PODLAHA PŮDNÍHO PROSTORU BUDE TVOŘIT HORNÍ ÚROVEŇ STROPU S POLOŽENOU PAROZÁBRANOU A TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 240 MM (2x120 mm) – VIZ SAMOSTATNÁ SKLADBA**
- **STŘECHA NAD 2 SEVERNÍMI VĚŽEMI BUDE DODATEČNĚ ZATEPLENA – VIZ TABULKA SKLADEB**
- KCE VIKÝŘŮ BUDE V CELÉM ROZSAHU OPLECHOVÁNA TITANZINKOVÝM PLECHEM – PROVĚTRÁVANOU MEZERU HLAVNÍ STŘEŠNÍ KCE PROVÁZAT S PROVĚTRÁVACÍ MEZEROU KCE VIKÝŘE – NUTNO DODRŽET POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE **STÁVAJÍCÍ VIKÝŘE BUDOU DODATEČNĚ ZATEPLENY TAK, ABY NEDOCHÁZELO K ZÁSAHU DO EXTERIERU VIKÝŘE A PROVĚTRÁVANÁ MEZERA ZŮSTALA ZACHOVÁNA, PŘEDPOKLAD VIZ SAMOSTATNÁ SKLADBA – NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ**
- PŘI NEJASNOSTECH NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ PROSTUPY NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ
- VÝŠKY VĚNCŮ POD POZEDNICEMI – VIZ ŘEZY – KOORDINOVAT S KONSTRUKČNÍM PROJEKTEM
- **V PROSTORU PŮDY BUDE NAVRŽENA POCHOZÍ LÁVKA, KTERÁ BUDE CHRÁNIT TEPELNOU IZOLACI PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM A DEGRADACÍ**

POZNÁMKA:

Pozn.1: STÁVAJÍCÍ NOSNÉ PRVKY KROVU BUDOU V CO NEJVĚTŠÍ MOŽNÉ MÍŘE ZACHOVÁNY A OPĚT POUŽITY – VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ A OPĚTOVNĚ POUŽITÉ PRVKY BUDOU CHEMICKY OŠETŘENY IMPREGNACÍ, NÁLEŽITĚ OZNAČENY A KONSTRUKCE KROVU BUDE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE ZOPAKOVÁNA NAD ZVÝŠENÝM PODLAŽÍM. STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU, KTERÉ BUDOU VYKAZOVAT ZNÁMKY POŠKOZENÍ ČI NEVHODNOSTI OPĚTOVNÉ POUŽITÍ (AŤ UŽ BIOLOGICKÉHO NEBO MECHANICKÉHO) BUDOU VYMĚNĚNY, RESP. BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PRVKY KROVU. PŘEDPOKLAD NOVĚ POUŽITÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU CCA 40%. PŘESNÝ ROZSAH BUDE ZPŘESNĚN PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO KROVU, DLE SKUTEČNÉHO STAVU STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ KROVU A ROZSAHU JEJICH POŠKOZENÍ ČI NEVHODNÉHO POUŽITÍ.

Pozn.2: V ROZSAHU UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE MaR VE STROJOVNĚ VZT BUDOU V SDK PŘÍČCE ZA ROZVADĚČEM ZESÍLENÝ A ZHUŠTĚNY NOSNÉ KOVOVÉ NOSNÉ PROFILY (STOJKY) SDK PŘÍČKY TAK, ABY K TĚMTO BYLO MOŽNÉ ROZVADĚČE MaR UKOTVIT. SKUTEČNOU POLOHU A VÁHU ROZVADĚČE MaR NUTNO KOORDINOVAT S OSAZOVANÝM TYPEM (DLE VYBRANÉHO DODAVATELE A JEHO POŽADAVKŮ)!

TABULKA MÍSTNOSTÍ

CELK. PL. [m²]	Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OZN. SKLADBY	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHŮ - STĚNY	ÚPRAVA POVRCHŮ - STROPY	OZN. PODHLEDU
	5.01	PROSTOR SCHODIŠTĚ	12.37	P.01	KERAMICKÁ DLAŽBA, VELKOFORMÁTOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA SYSTÉMOVÝ OBVODOVÝ SOKL (SHODNÝ S PODLAHOU)	SDK PODHLED, HLADKÝ, PROTIPOŽÁRNÍ	C.05
	5.02	STROJOVNA VZT	48.64	P.17	PODLAHOVÁ STĚRKA, PROTISKLUZOVÁ, OTĚRUVZDORNÁ	TENKOVRSTVÁ SÁDROVÁ STĚRKA NA SDK + MALBA	SDK PODHLED, HLADKÝ, VODĚODOLNÝ	SKLADBA S.17

POZNÁMKA:

1– PLOCHY JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ A PROSTORŮ JSOU UVEDENY BEZ VNITŘNÍCH OMÍTEK A FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN A KONSTRUKCÍ

*2– SKUTEČNÉ VÝŠKY SNÍŽENÝCH PODSTROPNÍCH PODHLEDŮ NUTNO KOORDINOVAT S MINIMÁLNÍMI PROSTORY PRO PŘÍP. ROZVODY TZB NAD PODHLEDY A DÁLE S MIN. POŽADOVANOU VÝŠKOU PRO UMÍSTĚNÍ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES V PODHLEDECH – NUTNÁ KOORDINACE S VYBRANÝM DODAVATELEM OSVĚTLENÍ A JEHO POŽADAVKY!

3– PLOCHY MÍSTNOSTÍ JSOU HODNOTY VČETNĚ PŮDORYSNÝM PLOCH MEZI DVEŘNÍMI ZÁRUBNĚMI A MEZI VNITŘNÍM OSTĚNÍM FRANCOUZSKÝCH ČI BALKONOVÝCH OKNE, RESP. VÝPLNÍ OTVORŮ

4– KRESLENY A KÓTOVÁNY JSOU VÝROBNÍ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ (TJ. BEZ VNITŘNÍCH OMÍTEK A POVRCHOVÝCH ÚPRAV)

5– V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH STĚN A STROPŮ JSOU UVÁDĚNY FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY TĚCHTO KCÍ, V PŘÍPADĚ JÁDROVÝCH VRSTEV JSOU TYTO POPSÁNY V TABULKÁCH SKLADEB. TL. OMÍTEK JE NUTNÉ VOLIT NA ZÁKLADĚ TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VYBRANÉHO DODAVATELE, DÁLE JE NUTNÉ ZOHLEDNIT NÁROKY NA AKUSTICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ!



±0,000=PODLAHA 1.NP
±0,000=476,300

SO.01 VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
SO.02 POLOHOVÝ SYSTÉM - JTSK
VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!

Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, RIEGROVA 1745/59, 370 01 Č.BUDĚJOVICE tel:385311057 info@bkarchitekti.cz

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
ING. ARCH. JIŘÍ BRŮHA	ING. ARCH. JIŘÍ BRŮHA	TOMÁŠ KUNEŠ
ING. VÁCLAV KRAMPERA	ING. VÁCLAV KRAMPERA	ING. TOMÁŠ BROM

INVESTOR MĚSTO MILEVSKO, nám. E.BENEŠE 420, 399 01 MILEVSKO

AKCE
STAV.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - MILEVSKO

ČÍSLO VÝKRESU **D.1.1.b.7b**

ČÍSLO PARÉ

VÝKRES	PŮDORYS KROVU – ČÁST "B"		
STUPEŇ	PDPS	MĚŘÍTKO 1:50	DATUM únor 2018
FORMÁT	6x A4	ČÍSLO ZAKÁZKY 17–090	