OK24 – KS 1

-0.240/
+3.070

105 PL 120/10–
–280, KS 1

103 PL 140/10–
–260, KS 2

PŮDORYS 1:25



107 1/2 PL 80/20–
–80, KS 2



POHLED 1:25



PŮDORYS VE ZHLAVÍ



PŮDORYS V PATĚ



PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE PODEPŘENO NADPRAŽÍ SOUSEDNÍHO DVEŘNÍHO OTVORU 4–MI MONTÁŽ. STOJKAMI A STROPY PODÉL BOURANÉHO I DVEŘNÍHO OTVORU. STOJKY BUDOU OSAZENY NA BAČKORY ZAPUŠTĚNÉ DO VYBOURANÉ PODLAHY (AŽ NA PODKL. BETON). POD STROPEM BUDE OVĚŘENO SKUTEČNÉ VÝŠK. OSAZENÍ PŘEKLADŮ 2x I200. NÁSLEDNĚ BUDE Z OBOU STRAN ODŘEZÁN A VYSEKÁN PŘESAH MONOLIT. STROPU TL. 240 V DÉLCE 218mm – – VIZ VÝKRES. DÁLE BUDE VYŘEZÁNA A VYBOURÁNA DRÁŽKA PRO OSAZENÍ POL. 106 Z JEDNÉ STRANY A NOSNÍK BUDE VYKLÍNOVÁN ZESPODU PROTI ZDIVU; SPÁRA MEZI NOSNÍKEM A STROPEM BUDE ZAINJEKTOVÁNA EXPANZNÍ MALTOU. PO ZA–TVRDNUTÍ BUDE PROVEDENO TOTÉŽ Z DRUHÉ STRANY. BUDE VYŘE–ZÁNA A VYBOURÁNA SVISLÁ DRÁŽKA PRO OSAZENÍ PROSTŘEDNÍ STOJKY (JACKEL 120/80/8), STOJKA BUDE VYKLÍNOVÁNA ZESPODU, PŘIVAŘENA K NOSNÍKŮM NAHOŘE A V PATĚ PODLITA EXP. MALTOU. POSTUPNĚ BUDOU STEJNÝM ZPŮSOBEM OSAZENY KRAJNÍ STOJKY. NARUŠENÉ ZDIVO BUDE ZŘEJMĚ NUTNO VYBOURAT A NOVÉ ZDIVO VYZDÍT MEZI STOJKY AŽ POD SPODNÍ HRANU POŽADOVANÉHO OT–VORU – PŘI ZDĚNÍ BUDOU KE STOJKÁM PŘIBODOVÁNY PLOCHÉ KOTVY (DO KAŽDÉ DRUHÉ LOŽNÉ SPÁRY VE ZDIVU). SPÁRY MEZI ZDIVEM A STOJKAMI BUDOU ZAINJEKTOVÁNY A STOJKY PŘEPLENTOVÁNY. MONTÁŽNÍ PODPORY JE MOŽNO VYJMOUT AŽ PO ZATVRDNUTÍ INJEKTÁŽI.

VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI

PRVEK	POL.	POPIS	DÉLKA	KS	DÉLKA	KG/M	HMOTNOST
OK24 KS 1	100	PL 170/10	380	2	0.76	13.345	10.2
	101	PL 220/10	220	1	0.22	17.27	3.8
	102	UPE 240	3194	2	6.39	30.2	193.0
	103	PL 140/10	260	2	0.52	10.99	5.8
	104	J 120/80/6	3194	1	3.20	20.76	66.5
	105	PL 120/10	280	1	0.28	9.42	2.7
	106	HEA 100	2210	3	6.63	16.70	110.8
	107	PL 80/20	80	2	0.16	12.56	2.1
		CELKEM				KG	394.9

KE STÁVAJÍCÍM SCHOD–NICÍM U140 PŘIPOJIT NOVÉ KONZOLY UPE180



OK21 – KS 1

-0.170/
+1.630

PŮDORYS 1:25

SPOJ SCHODNIC



ŘADA A



POHLED 1:25

ŘADA B



PŮDORYS V PATĚ



VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI

PRVEK	POL.	POPIS	DÉLKA	KS	DÉLKA	KG/M	HMOTNOST
OK21 KS 1	45	PL 200/10	200	2	0.40	15.7	6.3
	46	J 60/60/6	1602	2	3.21	9.167	29.5
	47	PL 70/8	70	2	0.14	4.396	0.7
	48	PL 200/10	250	2	0.50	15.7	7.9
	49	UPE 180	323	2	0.65	19.7	12.9
	50	UPE 180	2611	2	5.23	19.7	103.1
	51	UPE 180	2945	2	5.89	19.7	116.1
	52	UPE 180	1765	2	3.53	19.7	69.6
	53	PL 85/8	159	1	0.16	5.338	0.9
	54	PL 90/8	140	2	0.28	5.652	1.6
	55	UPE 180	1850	1	1.85	19.7	36.5
	56	UPE 180	1775	1	1.78	19.7	35.1
	57	TR. 38x4	1100	3	3.30	3.35	11.1
		CELKEM				KG	431.3

POROROŠTY SVAŘOVANÉ POZINKOVANÉ
NOSNÉ PRUTY 3/40, OKA 30x30

STUPNICE 1100x270 – KS 8
PODESTA 1100x1695 – KS 1
PODESTA 1100x1325 – KS 1

SPOJOVACÍ MATERIÁL A SVARY NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝPISU

OCEL S235
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

VÝPIS NESLOUŽÍ K ŘEZÁNÍ A OBJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLU, ALE POUZE K VYČÍSLENÍ HMOTNOSTI PRO STANOVENÍ CENY

STATIKA – ING. JAN PEREK, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
PROJEKČNÍ A KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ, ČECHOVA 50, ČESKÉ BUDĚJOVICE, mobil: 604323067, mail: jan.perek@seznam.cz

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
ING. ARCH. J. BRŮHA	ING. J. PEREK	ING. J. PEREK
ING. V. KRAMPERA		

INVESTOR MĚSTO MILEVSKO, NÁM. E. BENEŠE 420, 399 01 MILEVSKO

ČÍSLO VÝKRESU: D1.2. 2.8

AKCE
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA Domu s pečovatelskou službou - Milevsko

ČÍSLO PARÉ

VÝKRES OCEL. SCHODIŠTĚ OK21, PORTÁL OK24 – VÝKRESY TVARU

STUPEŇ	MĚŘÍTKO	DATUM
PDPS	1:25	ÚNOR 2018
FORMÁT 5xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY 17–090	