

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz
SOUSTAVA TN–C–S

Ochrana před nebezp. dotykem: samočinným odpojením od zdroje
zvýšená – místním pospojením
– proudovým chráničem

Nový instalovaný výkon:
Pro kuchyň Pi = 193kW
Pro 4.NP Pi = 74kW
Pro nový výtah Pi = 13,6kW
soudobý příkon celkem Ps =cca 570kW

SO.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU DPS
SO.02 – PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU
D.1.4.4. – ELEKTROINSTALACE

ELEKTRO SOBÍŠEK JOSEF ČESKÉ BUDĚJOVICE	Akce: STAV.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – MILEVSKO	Investor: MĚSTO MILEVSKO nám. E.BENEŠE 420, MILEVSKO	Stupeň: PDSP	Zak.č.: 099/2017	Výkres č.: D.1.4.4.8
	Část: ELEKTROINSTALACE CELKOVÉ SCHÉMA EI	Projektant: MARTIN VAŇAS IČO: 74 31 65 75	Kreslil: MARTIN VAŇAS	Datum: 02/2018	List/Listů: 1/1