


STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR V ŠACHTĚ
DEMONTOVAT
(2x MIXVENT TD 350/125 – 230V/50W)
(2x MIXVENT TD 500/160 – 230V/68W)
VČ. VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PO EXTERIÉR SLOUŽÍCÍ PRO KOUPELNY
STÁVAJÍCÍ VÝFUKOVÉ HLAVICE, NAD STŘECHOU, PRO VĚTRÁNÍ KOUPELEN BUDOU DEMONTOVÁNY



Legenda – demontáže:

- DEMONTOVANÉ POTRUBÍ
- DEMONTOVANÉ STOUPACÍ POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR V ŠACHTĚ
DEMONTOVAT
(1x MIXVENT TD 350/125 – 230V/50W)
(4x MIXVENT TD 500/160 – 230V/68W)
VČ. VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PO EXTERIÉR SLOUŽÍCÍ PRO KOUPELNY
VLIVEM ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY
BUDE DEMONTOVÁNO I ČÁST POTRUBÍ POD STŘECHOU,
KTERÉ SLOUŽÍ PRO VĚTRÁNÍ POKOJOVÝCH ODSAVAČŮ PAR
STÁVAJÍCÍ VÝFUKOVÉ HLAVICE NAD STŘECHOU BUDOU DEMONTOVÁNY

VLIVEM ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY
BUDE DEMONTOVÁNA ČÁST POTRUBÍ POD STŘECHOU,
KTERÉ SLOUŽÍ PRO ODVĚTRÁNÍ PRADELNY V 1NP
STÁVAJÍCÍ VÝFUKOVÁ HLAVICE NAD STŘECHOU BUDE DEMONTOVÁNA

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PŘI PODLAŽE
DEMONTOVAT
DN200
DN200
DN250
VLIVEM ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY
BUDE DEMONTOVÁNA ČÁST POTRUBÍ POD STŘECHOU,
KTERÉ SLOUŽÍ PRO ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
STÁVAJÍCÍ VÝFUKOVÁ HLAVICE NAD STŘECHOU BUDE DEMONTOVÁNA

STÁVAJÍCÍ ODTAH Z KUCHYNĚ – DEMONTOVAT
V CELÉ DÉLCE
POPŘ. ZASLEPIT A POMECHAT V ŠACHTĚ
STÁVAJÍCÍ VÝFUKOVOU HLAVICI NAD STŘECHOU DEMONTOVAT

DN125
DN160

4xDN160

DN125
DN160

DN125
DN160

DN125,DN160

DN125,DN160

STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR V ŠACHTĚ
DEMONTOVAT
(3x MIXVENT TD 500/160 – 230V/68W)
(1x MIXVENT TD 350/125 – 230V/50W)
VČ. VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PO EXTERIÉR SLOUŽÍCÍ PRO KOUPELNY
STÁVAJÍCÍ VÝFUKOVÉ HLAVICE, NAD STŘECHOU, PRO VĚTRÁNÍ KOUPELEN BUDOU DEMONTOVÁNY

STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR V ŠACHTĚ
DEMONTOVAT
(6x MIXVENT TD 350/125 – 230V/50W)
(2x MIXVENT TD 500/160 – 230V/68W)
VČ. VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PO EXTERIÉR SLOUŽÍCÍ PRO KOUPELNY
VLIVEM ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY
BUDE DEMONTOVÁNO I ČÁST POTRUBÍ POD STŘECHOU,
KTERÉ SLOUŽÍ PRO VĚTRÁNÍ POKOJOVÝCH ODSAVAČŮ PAR
STÁVAJÍCÍ VÝFUKOVÉ HLAVICE NAD STŘECHOU BUDOU DEMONTOVÁNY

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	e-mail: tzb.vlk.petr@googlemail.com	
PETR VLK		tel: +420 728 523 082	
NÁZEV AKCE	Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu s pečovatelskou službou - Milevsko		STUPEŇ
INVESTOR	Město Milevsko Náměstí E. Beneše 420 399 01 Milevsko		DPS
NÁZEV VÝKRESU	D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS PŮDA (4.NP) - DEMONTÁŽE		DATUM
			02/2018
			MĚŘÍTO
			1:100
			Č. VÝKRESU
			PARÉ
			D.1.4.3.-03