



NZ Neutralizační zařízení BUDERUS, typ NE 0.1
Odvod kondenzátu z neutralizace bude sveden do
kanalizace – gula v podlaze

LEGENDA

- K1 Kondenzační kotel Buderus, Logano plus KB 372
K2 jmenovitý výkon 300 kW
- 1 Bezpečnostní uzávěr plynu SVG 036-03-100
NC – 230 V, 50Hz
- 2 Expanzní automat VARIOMAT
- 3 Stávající úpravna vody

TEPELNÁ TECHNIKA

Ing. Antonín ERNST
28. pluku 6/ 1006
101 00 Praha 10

HIP	Zodp. projektant	Vypracoval	IČO 41090713 tel. 603243975		
		Ing.ERNST	Dokument		
Investor	Z.Š. Jeřábkova 690, 399 01 MILEVSKO		Datum 10/2019		
Objednatel	Rekonstrukce plynové kotleny		Číslo zakázky		
Název akce	Základní škola T.G.Masaryka		Měřítko 1 : 50		
	Jeřábkova 690 – Milevsko		Formát		
Obsah	Dispozice zařízení		Kopie	Část	Příloha
				ÚT	4