

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Specifikace zadání

Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) na akci:

„Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše – I. etapa“ se specifikací v rozsahu zadání takto:

Stavba na základě zpracované PD ve stupni DUSP bude povolena pro I. etapu v úseku od Husovo náměstí po č.p. 1426.

Obnova kanalizace dešťové a splaškové, vodovodu, komunikace a chodníků na pozemcích č. parc. č. 1602/9, st. 421/1, 1617/1, 1617/2, st. 421/2, 296/2, 296/4 k. ú. Milevsko, viz níže uvedená katastrální specifikace.

Součástí dodávky není:


Autorský dozor a technický dozor stavebníka (lze domluvit před zahájením stavby).

Informace:

Zájmové území se nachází v katastrálním území města Milevska, v jeho severní části. Staveniště je situováno v ulici Sokolovská a v přilehlé zástavbě, včetně zasažení extravilánu v okolí Milevského potoka.

Území stavby je tvořeno místními asfaltovou komunikací, chodníky a nezpevněnými plochami.

Projektová dokumentace bude řešit I. etapu obnovy sítí a komunikace v Sokolovské ulici, a to v úseku od Husovo náměstí po č. p. 1426.



Úkolem této projektové dokumentace je navrhnout obnovu komunikace, části chodníků a sítí (kanalizace, vodovody, vodovodní a kanalizační přípojky).

V projektové dokumentaci bude nutné řešení problematického úseku kmenové stoky A v této ulici, kdy se stávající kanalizace nahradí oddílnou kanalizací na dešťovou a splaškovou vodu. Kmenová stoka A přivádí odpadní vody na městskou ČOV. Prochází prakticky celým městem, začíná v zástavbě nad Suchanovým rybníkem, pokračuje ulicí Čs. Legií, dále ul. Sokolovská, poté podél Milevského potoka až na ČOV, kde je ukončena v šachtě v areálu ČOV. Na stoce A se nacházejí 4 odlehčovací komory.

Informace k vodovodům v ul. Sokolovská:

Řešeným územím prochází v současné době vodovodní řad DN80 a DN100, zásobující pitnou vodou okolní zástavbu. Tento vodovodní řad je v majetku města Milevsko, provozovatelem je Čevak a. s. Dále se v ul. Sokolovská nachází dálkový přívodní vodovodní řad VDJ Hodušín – VDJ Milevsko z litiny DN300, který je v majetku Jihočeského vodárenského svazu a v provozování VaK JČ a. s.

Informace ke komunikaci a chodníkům:

Půdorysné uspořádání vozovky a chodníků je plánováno beze změny.

Dotčená komunikace patří do kategorie komunikace místní obslužná, u úseku od Husova náměstí po ul. Jarlochova je jednosměrná se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t, zbylá část ul. Sokolovské mezi ul. Jarlochova a L. Janáčka patří též do třídy dopravního zatížení VI.

Celková délka komunikace činí přibližně 430 m. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami činí 6 m. Odvodnění vozovky bude zajištěno jejím dostatečným příčným i podélným sklonem. Voda z povrchu vozovky bude svedena uličními vpustěmi do nově navržené dešťové kanalizace.

Chodníky jsou po obou stranách komunikace, větší část chodníků již prošla obnovou a jsou tvořeny zámkovou dlažbou. Původní chodníky, které jsou asfaltové budou řešeny v rámci této projektové dokumentace.

Informace k veřejnému osvětlení:

Veřejné osvětlení je nové a zůstane tedy beze změn.