

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

### A

## ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

**Město Milevsko**

sídlo: nám. E. Beneše 420  
IČO: 00249831  
zastoupen: Ing. Ivan Radosta, starosta

Zástupce zadavatele:

**KVB advokátní kancelář s.r.o.**

sídlo: Teplého 2786, 530 02 Pardubice  
IČO: 01460412  
zastoupen: Mgr. Bc. Tomáš Auer, advokát

V Pardubicích dne 9. 10. 2024

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele Vám předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace a změnu zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Kulturní a kreativní centrum Milevsko**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Zadavatel obdržel ve dnech 1. 10. 2024 a 3. 10. 2024 prostřednictvím profilu zadavatele dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obsahující několik samostatných dotazů.

**Dotaz č. 1:**

Hlavní objekt:

Výkres D1.23 Venkovní schodiště

Legenda materiálu uvádí nové žulové schodišťové stupně, žulovou dlažbu tl. 50mm a žulovou dlažbu formátu 300/300/50mm. V soupisu prací jsme pro tyto požadavky nenalezli položky.

Kamenné obklady: skutečně se budou stávající kamenné obklady demontovat do suti a dodávat nové? Dle detailu bude obklad zakončen profilovaným kamenným prvkem. Tento prvek jsme nenalezli v soupisu prací.

Zámečnické konstrukce:

Žádáme o přezkoumání množství těchto položek (vč. položek souvisejících):

245	M	05217102	madlo dřevěné teak D 42mm	m	48,250		0,00
-----	---	----------	---------------------------	---	--------	--	------

VV

27,05+19,2+2

48,250

246	M	55342299	zábradlí nerezové schodišťové kotvení vrchní v 1000mm	m	7,800		0,00
-----	---	----------	--	---	-------	--	------

VV

"Z 13 hlavní vchod" 3,9\*2

7,800

Madlo z týkového dřeva je požadováno u Z1 až Z12 – celkem 66,25m

Madlo nerez je požadováno u Z13a Z14 – celkem 13,4m

### **Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že informace uvedené v zadávací dokumentaci platí, a nepřistupuje k žádné úpravě.

### **Dotaz č. 2:**

Žádáme o specifikaci těchto položek:


247	K	767311360	Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných rozpětí 6000 mm se zasklením	m	6,875		0,00
248	K	767312126	Montáž čela světlíků rozpětí 6000 mm se zasklením	kus	2,000		0,00
249	M	56245350	obloukový světlík z hliníkové konstrukce s polykarbonátovou výplní, rozm 5,75 x 7 m	kus	1,000		0,00

### **Odpověď:**

Zadavatel uvádí následující vysvětlení.

Obloukový světlík je navržen a vyvinut jako modulový světlík, kde lze světlík individuálně přizpůsobit požadavkům objektu. Modulový světlík lze téměř neomezeně rozměrově přizpůsobit potřebám a prostorům. Prosklení světlíku lze volit dle požadavku na tepelně izolační vlastnosti, jednoduché zasklení s použitím jedné polykarbonátové desky, sendvičové zasklení s použitím dvou polykarbonátových desek se vzduchovou mezerou. Při jednoduchém nebo sendvičovém zasklení lze i využít speciální teploreflexní polykarbonátové desky, tyto polykarbonátové desky redukují nárůst teploty vnitřního prostoru. Konstrukce světlíku je navržena a vyrobena z hliníkové slitiny, spodní profil konstrukce světlíku je tepelně izolován a zároveň slouží pro odvod případného vnitřního kondenzátu. Podsada pro světlíky je samonosná z pozinkovaného plechu v libovolných výškách v provedení s tepelnou izolací nebo bez tepelné izolace. Světlíky lze vybavit větracími křídly a elektrickým otevíráním, přičemž ovládání je možné synchronizovat s centrálním řídicím systémem a senzory pro detekci větru a deště. Světlík lze namontovat na jakoukoliv stávající podsadu (beton, ocel, dřevo).

Zadavatel dále pro lepší představu dodavatelů poskytuje i vzorové vyobrazení, přičemž platí, že se jedná pouze o vyobrazení, když lze nabídnout i jiné rovnocenné řešení.





**Dotaz č. 3:**

Žádáme o specifikaci této položky:

257	K	767211300	Rampa a schodiště ocelové, pochozí část pororošt, vše zároveň zinkované	kpl	1,000		0,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

**Odpověď:**

Zadavatel odkazuje na zadávací dokumentaci a přílohu č. 5.A - Dokumentace, konkrétně poté na výkres D1.24, který zároveň přikládá i jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 4:**

Žádáme o určení rozsahu restaurátorských prací a rozměrů soch

104	K	629995300	Restaurátorské práce na sochách u hlavního vstupu	socha	2,000		0,00
-----	---	-----------	---	-------	-------	--	------

**Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že dojde k očištění soch od mechu, lišejníku a mechanických nečistot, k opravě poškozených částí (např. bota levé sochy), doplnění odpadlých prvků a částí soch, či následnému ošetření soch proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Fotografie soch jsou obsahem zadávací dokumentace, konkrétně přílohy č. 5.A – Dokumentace.

**Dotaz č. 5:**

Hlavní objekt a novostavba:

Střecha

Žádáme zadavatele o doplnění položek pro řešení detailů povlakových krytin (tvarované poplastované lišty, vytažení na atiky....)

**Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že veškeré případné použité lišty jsou součástí vlastní plochy. Zadavatel dále odkazuje na zadávací dokumentaci a přílohu č. 5.A - Dokumentace, konkrétně poté na výkres D1.25, který zároveň příkládá i jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

**Přílohy:** Výkres D1.24

Výkres D1.25

**Zadavatel si je vědom své povinnosti prodloužit lhůtu pro podání nabídek ve smyslu ust. § 98 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž však tato povinnost je splněna prodloužením lhůty viz níže.**

Zadavatel dále ve smyslu ust. § 99 zákona o zadávání veřejných zakázek před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnil zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, a to konkrétně úpravou Přílohy č. 5.B zadávací dokumentace – Dokumentace - soupis vybavení.

Změna Přílohy č. 5.B spočívá v úpravě specifikace předmětu plnění – vybavení interiéru Kulturního a kreativního centra Milevsko. K úpravám došlo v rámci *přílohy č. 1 - Nábytek a sestavy nábytku a přílohy č. 3 – Vybavení venkovní učebny*. Došlo zejména k umožnění tolerance uvedených rozměrů nábytku, a to v rozsahu +/- 3 % oproti rozměrům uvedeným, a dále i ke zobecnění použitých materiálů a jiných parametrů.

Změna zadávací dokumentace spočívající v úpravě Přílohy č. 5.B zadávací dokumentace – Dokumentace - soupis vybavení je uveřejněna na profilu zadavatele: <https://zakazky.milevsko-mesto.cz/>

**Zadavatel zároveň v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to nově do 1. 11. 2024 do 10.00 hod.**

S pozdravem

za zástupce zadavatele

**Mgr. Bc. Tomáš Auer**

pověřený zástupce